


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
производственного отделения
"Урюпинские электрические сети»
филиала ПАО Россети Юг"-
"Волгоградэнерго"

 О.Н. Носальский
"10" "июня" 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №56-1/77

Капитальный ремонт операторской, расположенной по адресу: Волгоградская область, город Урюпинск, улица Волгоградская, дом 30/1.

Срок ремонта с 01.09.2021 по 30.09.2021.

Основание: Комплексное обследование (акт обследования) от 15.09.2017.

Диспетчерское наименование: Операторской; регенерация трансформаторного масла.

Бухгалтерское наименование: Операторской; регенерация трансформаторного масла.

Инвентарный номер: 345600010052.

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1981
3	Год последнего к/ремонта	
4	Количество этажей	1 этаж
5	Материал фундаментов	железобетонный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	Кровля мягкая (рубероид), 67,2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	60 м ²
11	Общий объем здания	210 м ³
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Операторская	Гниение окон и переплетов, перекос и не плотность.	м ²	16,7	Снятие остекленных оконных переплетов
			шт.	5	Снятие оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
			м ²	16,7	Установка в общественных зданиях поворотно-откидных, одностворчатых оконных блоков из ПВХ профилей
			м ²	2,2	Установка оконных отлив из листовой оцинкованной стали

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо провести капитальный ремонт с заменой оконных блоков в здании операторской

Председатель комиссии:
Главный инженер ПО «УЭС»

Члены комиссии:
Старший мастер РСУ
Инженер 2 категории ПТС
Ведущий специалист по пожарной
безопасности ОПБиПК
Начальник ОУД

О.Н. Носальский

А.В. Юрин
А.А. Греднёв

А.В. Караваев
В.А. Смолянкин