

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры
по выбору победителя на право заключения с филиалами ПАО "МРСК Юга" -
"Астраханьэнерго", "Волгоградэнерго", "Калмэнерго", "Ростовэнерго"
договора на поставку противопожарного оборудования

1. Номенклатура и объем поставки:

№ п.п.	Наименование продукции	Полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги	Ед. изм.	Кол-во
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"				
1	Ведро пожарное конусное	Объем не менее 0,008 куб.м.	шт	15,000
2	Знак Запрещается курить 400 металл	Фотолюминесцентное покрытие	шт	23,000
3	Знак Курить здесь 150 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	6,000
4	Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200x200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	83,000
5	Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200x200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	103,000
6	Знак Огнетушитель 150x300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	126,000
7	Лопата пожарная совковая		шт	27,000
8	Огнетушитель ОП- 2(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	18,000
9	Огнетушитель ОП- 5(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	70,000
10	Огнетушитель ОУ- 2(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	67,000
11	Огнетушитель ОУ- 3(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	3,000

12	Огнетушитель ОУ-5(3)-ВСЕ	ГОСТ Р 51057-2001	шт	196,000
13	Подставка напольная под огнетушитель П-10		шт	10,000
14	Подставка напольная под огнетушитель П-15		шт	10,000
15	Подставка напольная под огнетушитель П-20		шт	87,000
16	Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2		шт	32,000
17	Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3 с дозатором	Ящик для песка пожарный с дозатором 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм.	шт	22,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"				
1	Ведро пожарное конусное	Объем не менее 0,008 куб.м.	шт	10,000
2	Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	4,000
3	Знак Запрещается курить 150 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	18,000
4	Знак Запрещается курить 400 металл	Фотолюминесцентное покрытие	шт	10,000
5	Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	14,000
6	Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 400 металл	Фотолюминесцентное покрытие	шт	15,000
7	Знак Место курения 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	5,000
8	Знак Место курения 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	7,000

9	Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	13,000
10	Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	13,000
11	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	5,000
12	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	12,000
13	Знак Огнетушитель 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	21,000
14	Знак Указатель выхода 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	5,000
15	Лом пожарный ЛПЛ	ГОСТ 16714-71	шт	4,000
16	Лопата пожарная совковая		шт	44,000
17	Огнетушитель ОП-10(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	16,000
18	Огнетушитель ОП-2(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	97,000
19	Огнетушитель ОП-4(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	18,000
20	Огнетушитель ОП-5(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	156,000
21	Огнетушитель ОП-8(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	47,000

22	Огнетушитель ОУ-2(3)-ВСЕ	ГОСТ Р 51057-2001	шт	25,000
23	Огнетушитель ОУ-3(3)-ВСЕ	ГОСТ Р 51057-2001	шт	6,000
24	Огнетушитель ОУ-5(3)-ВСЕ	ГОСТ Р 51057-2001	шт	75,000
25	Огнетушитель ранцевый ЕРМАК РП-15	ГОСТ Р 51057-2001	шт	1,000
26	Подставка напольная под огнетушитель П-10		шт	5,000
27	Полотно противопожарное ПП-600 1,5x2		шт	14,000
28	Порошок огнетушащий ВЕКСОН-АВС 50		кг	100,000
29	Раструб к огнетушителю ОУ-3 с выкидной трубкой		шт	15,000
30	Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м		шт	17,000
31	Ствол пожарный ручной РС-50 А	Ствол РС-50 для формирования и направления сплошной струи воды при тушении пожаров. Состоит из корпуса, насадки, соединительной муфтовой головки ГМ, обеспечивающей присоединение его к напорному рукаву. Корпус пожарного ручного ствола РС-50 изготавливается из алюминиевого сплава. РС-50 не имеет перекрывного устройства (крана).	шт	4,000
32	Щит пожарный открытый	В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и ГОСТ 12.4.009-84	шт	9,000
33	Ящик пожарный металлический для песка 0,3 м³	Ящик для песка пожарный 0,3 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм.	шт	4,000
34	Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м³	Ящик для песка пожарный 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм.	шт	7,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"				

1	Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	15,000
2	Знак Выход здесь правосторонний 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	15,000
3	Знак Курить здесь 150 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	16,000
4	Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	40,000
5	Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	40,000
6	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	25,000
7	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	25,000
8	Знак Огнетушитель 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	100,000
9	Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	20,000

10	Знак Указатель выхода 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	25,000
11	Лопата пожарная совковая		шт	24,000
12	Огнетушитель ОП-5(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	60,000
13	Огнетушитель ОУ-2(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	89,000
14	Огнетушитель ОУ-3(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	8,000
15	Огнетушитель ОУ-5(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	62,000
16	Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3	Ящик для песка пожарный 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм.	шт	30,000
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"				
1	Багор пожарный		шт	3,000
2	Ведро пожарное конусное	Объем не менее 0,008 куб.м.	шт	82,000
3	Знак Выход здесь левосторонний 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	4,000
4	Знак Запрещается курить 150 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	165,000
5	Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 150 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	137,000
6	Знак Место курения 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	21,000
7	Знак Место курения 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	83,000

8	Знак Направление к эвакуационному выходу налево 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	139,000
9	Знак Направление к эвакуационному выходу направо 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	107,000
10	Знак Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	48,000
11	Знак Огнетушитель 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	421,000
12	Знак Пожарная лестница 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	19,000
13	Знак Пожарный водоисточник 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	15,000
14	Знак Пожарный гидрант 200х200 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и норм пожарной безопасности НПБ 160-97	шт	24,000
15	Знак Пожарный кран 150х150 фотолюминисцентная пленка		шт	10,000
16	Знак Указатель выхода 150х300 пластик	В соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Знаки пожарной безопасности размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов либо иметь внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания.	шт	108,000
17	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141		шт	16,000
18	Лом пожарный ЛПЛ	ГОСТ 16714-71	шт	32,000
19	Лопата пожарная совковая		шт	271,000
20	Огнетушитель ОП-10(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	56,000

21	Огнетушитель ОП-2(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	306,000
22	Огнетушитель ОП-4(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	179,000
23	Огнетушитель ОП-5(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	231,000
24	Огнетушитель ОП-8(3)-ABCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	56,000
25	Огнетушитель ОУ-10(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	82,000
26	Огнетушитель ОУ-3(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	74,000
27	Огнетушитель ОУ-5(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	287,000
28	Огнетушитель ОУ-8(3)-BCE	ГОСТ Р 51057-2001	шт	1,000
29	Полотно противопожарное ПП-600 1,5х2		шт	69,000
30	Рукав пожарный РПК-В-50-1,0-УХЛ1 20 м		шт	22,000
31	Ствол пожарный ручной РС-50 А	Ствол РС-50 для формирования и направления сплошной струи воды при тушении пожаров. Состоит из корпуса, насадки, соединительной муфтовой головки ГМ, обеспечивающей присоединение его к напорному рукаву. Корпус пожарного ручного ствола РС-50 изготавливается из алюминиевого сплава. РС-50 не имеет перекрывного устройства (крана).	шт	27,000
32	Шкаф пожарный ШПК-О НЗК	В соответствии с ГОСТ Р 51844-2009 и норм пожарной безопасности НПБ 151-2000	шт	6,000
33	Щит пожарный закрытый	В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и ГОСТ 12.4.009-83	шт	23,000
34	Щит пожарный открытый	В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 и ГОСТ 12.4.009-84	шт	1,000
35	Ящик пожарный металлический для песка 0,5 м3	Ящик для песка пожарный 0,5 м³. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков (как это требует ППБ 01-03 и ГОСТ 12.4.009-83). Цвет - красный. При производстве ящиков для песка должен использоваться лист металлический толщиной 1-1,2 мм.	шт	76,000

2. Начальная (максимальная) цена договора: 3 139 938,52 руб. с НДС, в т.ч.:

филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"	556 161,03	руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"	471 933,85	руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"	359 530,06	руб. с НДС,
филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"	1 752 313,58	руб. с НДС,

3. Общие требования.

3.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

3.2. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

3.3. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

3.4. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

3.5. При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

3.6. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

3.7. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

4. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

4.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

4.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

4.2.1. Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

4.2.2. Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

4.2.3. Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

4.3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

5. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

5.1. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

5.2. Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

5.3. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

5.4. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

5.5. Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

6. Требования к надежности продукции.

6.1. Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

6.2. Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

6.3. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантийный срок эксплуатации не менее установленного заводом изготовителем.

7.2. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

8. Сроки поставки.

8.1. Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

8.2. Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

8.3. Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2020 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

9. Сроки оплаты.

9.1. Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции


10. Правила приемки продукции.

10.1. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

10.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник департамента
логистики и материально-технического
обеспечения



Д.В. Соболев