

**Ведомость объемов работ
по ремонту силового трансформатора
типа ТРДН-25000/110 ТН₂ ПС Т-9**

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1.	Капитальный ремонт силового трансформатора типа ТРДН-25000/110/6/6 без смены обмоток, шт.	1
2.	Ревизия РПН типа RS-4, шт.	1
3.	Ремонт термосифонного фильтра по 2 группе сложности с заменой силикагеля, шт.	2
4.	Ремонт радиаторов, шт.	2
5.	Ремонт бака (чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака, правка вмятин, заварка трещин), шт.	1
6.	Замена плоских кранов (шиберов) термосифонных фильтров и радиаторов на дисковые затворы поворотные, шт.	6
7.	Ремонт крана для слива масла из бака трансформатора шт.	1
8.	Укомплектование новым термосигнализатором (замена силами заказчика), шт.	1
9.	Сушка и очистка трансформаторного масла (емкость предоставляется подрядчиком), т	15,5
10.	Ремонт лакокрасочного покрытия на 2 слоя, кв.м	50
11.	Замена всех резиновых уплотнений трансформатора, тр-р	1

Примечания:

1. Автокран, емкость для трансформаторного масла и масло для доливки предоставляются заказчиком.

Начальник ОПС СЭ

 М.В. Попов

Ведомость объемов работ
по ремонту силового трансформатора Т-2 ПС А-1 ПО ЮЭС филиала
ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» типа ТДТН-40000/110

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1.	Капитальный ремонт силового трансформатора типа ТДТН-40000/110/35/6 (с 8-ю дополнительными радиаторами) без смены обмоток, шт.	1
2.	Ревизия РПН типа RS-9, шт.	1
3.	Ремонт ПБВ 35 кВ с заменой изношенных узлов и устранением имеющегося источника нагрева, шт.	1
4.	Ремонт термосифонного фильтра по 2 группе сложности с заменой силикагеля, шт.	2
5.	Ремонт расширителя по 2 группе сложности с заменой трубок 2-х трубчатых маслоуказателей, шт.	1
6.	Ремонт бака (чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака, правка вмятин, заварка трещин), шт.	1
7.	Замена плоских кранов (шиберов) термосифонных фильтров и радиаторов на дисковые затворы поворотные, шт.	16
8.	Замена задвижек дополнительных радиаторов трансформатора на дисковые затворы поворотные ДУ-150, шт.	4
9.	Ремонт кранов (термосифонного фильтра и маслоспускных), шт.	4
10.	Сушка и очистка трансформаторного масла (емкость предоставляется подрядчиком), т	27,2
11.	Ремонт лакокрасочного покрытия на 2 слоя, кв.м	50
12.	Замена всех резиновых уплотнений трансформатора, тр-р	1

Примечания:

1. Автокран предоставляется подрядчиком, емкость для трансформаторного масла и масло для доливки предоставляются заказчиком.

Начальник ОПС СЭ


М.В. Попов