

График поверки средств измерений филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" на 2019 год

№п/п измерений	Наименование СИ	Тип, СИ	Заводской номер	Метрологические характеристики		Периодичность поверки (месяцы)	Дата последней поверки	Место проведения поверки	Сроки проведения поверки
				Класс точности	Предел измерений (диапазон)				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

ПО "ВЭС Ростовэнерго"

1	34	Измеритель тока к.з.	Ш 41160	48072	1,5	до 1000А	12	05.18	по рез. торгов	5
2	34	Измеритель тока к.з.	Ш 41160	17917	1,5	до 1000А	36	06.16	по рез. торгов	6
3	34	Измеритель тока к.з.	Ш 41160	57171	1,5	до 1000А	36	05.16	по рез. торгов	5
4	34	Измеритель тока к.з.	Ш 41160	44717	1,5	до 1000А	36	10.16	по рез. торгов	10
5	27	Прибор для измерения расстояния	Даль	7799	2%	от 3,5 до 12 м	36	06.16	по рез. торгов	6
6	27	Прибор для измерения расстояния	Даль	6356	2%	от 3,5 до 12 м	36	06.16	по рез. торгов	6
7	27	Прибор для измерения расстояния	Даль	1880	2%	от 3,5 до 12 м	36	06.16	по рез. торгов	6
8	34	Фазометр	Д-500	5170	0,2	-180-270-360 град	12	11.18	по рез. торгов	11
9	34	Измеритель параметров эл.сети	LR 1824	9677101	1,5	до 1000А	12	06.18	по рез. торгов	6
10	34	Измеритель параметров эл.сети	LR 1824	9625871	1,5	до 1000А	12	06.18	по рез. торгов	6
11	34	Измеритель параметров эл.сети	LR 1824	9677088	1,5	до 1000А	12	06.18	по рез. торгов	6
12	34	Измеритель параметров эл.сети	ER2720	983057	1,5	до 1000А	12	08.18	по рез. торгов	8
13	34	Измеритель сопротивления цепи фаз-ноль	ИФН-300	№60798	1,5	до 1000А	12	05.18	по рез. торгов	5
14	34	Прибор для измерения показателей качества эл.энергии	Прорыв-КЭ	912784	0,10%	от 20 до 330 В	48	07.15	по рез. торгов	7
15	34	Прибор для измерения показателей качества эл.энергии	Прорыв-КЭ	912791	0,10%	от 20 до 330 В	48	07.15	по рез. торгов	7
16	34	Мост постоянного тока измерительный	Р333	28419	5%	0,005-999900 Ом	12	05.18	по рез. торгов	5
17	34	Металлометр цифровой	Е6-24	25383	1,5	до 10 Ом	12	06.18	по рез. торгов	6
18	34	Металлометр цифровой	Е6-24	25361	1,5	до 10 Ом	12	06.18	по рез. торгов	6
19	34	Металлометр цифровой	Е6-24	7032	1,5	до 10 Ом	12	06.18	по рез. торгов	6
20	34	Металлометры, микрометры цифровые	КДЗ-1	186327	1,5	до 10 Ом	12	08.18	по рез. торгов	8

№/п	Код вида измерений	Наименование СИ	Тип, СИ	Заводской номер	Метрологические характеристики		Периодичность поверки (месяцы)	Дата последней поверки	Место проведения поверки	Сроки проведения поверки
					Класс точности	Предел (длина) измерений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Код вида измерений	Наименование, тип, заводское обозначение, заводской №	Тип СИ	Заводской номер	Класс точности	Предел (длина) измерений	периодичность поверки (месяцы)	Дата последней поверки	Место проведения поверки	Сроки проведения поверки***
1	28	Весы	РН 10LBV	43412	0,5	0,1 - 10 кг	12	09.2018	по рез. торгов	9
2	28	Весы	РН 10LBV	51529	0,5	0,1 - 10 кг	12	09.2018	по рез. торгов	9
3	28	Весы	РН 10LBV	141971	0,5	0,1 - 10 кг	12	09.2018	по рез. торгов	9
4	28	Весы	РН 10LBV	5683	0,5	0,1 - 10 кг	12	09.2018	по рез. торгов	9
5	28	Весы	РН 10LBV	44094	0,5	0,1 - 10 кг	12	09.2018	по рез. торгов	9
6	28	Тирн		6/н			12	09.2018	по рез. торгов	9
7	28	Тирн		6/н			12	09.2018	по рез. торгов	9
8	28	Тирн		6/н			12	09.2018	по рез. торгов	9
9	28	Тирн		6/н			12	09.2018	по рез. торгов	9
10	28	Тирн		6/н			12	09.2018	по рез. торгов	9
11	35	Генератор	ГЗ-102	38485	1,5	20 Гн-200 мГн	36	10.2016	по рез. торгов	10
12	35	Осциллограф	С1-68	6/н	1,5	0,06Гн - 1МГн	36	10.2016	по рез. торгов	10
13	35	Метромтр ант.	1000В	1028842	2	0-10000 МОм	36	10.2016	по рез. торгов	10
14	35	Осциллограф	FLUK	DM8260356	0,5	0,06Гн - 1МГн	36	10.2016	по рез. торгов	10
15	35	Осциллограф	FLUK	8460340	0,5	0,06Гн - 1МГн	36	10.2016	по рез. торгов	10
16	34	Вольтметрфазометр	ПАРМА ВАФ-А	17912	1	0 А - 460 А	36	06.2016	по рез. торгов	6
17	34	Прибор энергетика многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА	CE602-100К-7,5Н	260232	0,05	46 В - 253 В	24	07.2017	по рез. торгов	7
18	34	Энергомонитор "Оптимальный"	Энергомонитор 3.3Т	933	0,05	100 В - 415 В	24	09.2017	по рез. торгов	9

Главный метролог филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

А.Н. Фёдоров