

ПРОТОКОЛ
рассмотрения первых частей заявок Участников
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

31.07.2020

№ 184-МСП-1

Ростов-на-Дону

Дата подписания протокола: 05.08.2020 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора поставки комплектных трансформаторных подстанций для нужд филиала ПАО «Россети Юг» -«Волгоградэнерго».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого или среднего предпринимательства (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009296449 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 14.07.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 11 заявок:

№ п/п	Идентификатор заявки:	Дата и время регистрации заявки:
1.	Участник № 432720	14.07.2020 10:56:54
2.	Участник № 432697	14.07.2020 10:51:52
3.	Участник № 432671	14.07.2020 09:52:04
4.	Участник № 432660	14.07.2020 09:44:24
5.	Участник № 432485	14.07.2020 00:31:56
6.	Участник № 432477	13.07.2020 23:32:38
7.	Участник № 432365	13.07.2020 17:34:37
8.	Участник № 432332	14.07.2020 10:48:10
9.	Участник № 432142	13.07.2020 16:47:02
10.	Участник № 432111	14.07.2020 10:14:19
11.	Участник № 430312	09.07.2020 13:12:48

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

Солод К.В. - Член Комиссии;
 Горбенко А.В. - Член Комиссии;
 Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
 Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Юг» Д.В. Соболева от 31.07.2020 № МР5/2300/874), согласованном исполняющим обязанности начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Коноваловым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении заявок.

1. Заявка Участник № 432111, не отвечает требованию п. 5.4.2. (в заявке на участие в закупке указаны сведения об участнике закупки) закупочной документации. Предлагается отклонить данную Заявку.

2. Заявка Участник № 432142, не отвечает требованию Фомы 1 п. 6 (Не указано наименование производителя в таблице технического предложения) закупочной документации. Предлагается отклонить данную Заявку.

3. Заявка Участник № 432332, не отвечает требованию Фомы 1 п. 6 (не представлена таблица с количеством и наименованием производителя) закупочной документации. Предлагается отклонить данную Заявку.

4. Заявка Участник № 432660, не отвечает требованию п. Технического задания:

ОЛ и номер пункта	Требуемое значение	Предлагаемое значение
ОЛ№3 п.6.7 предохранитель	8А	20А
ОЛ№5 п.6.7 предохранитель	10А	20А
ОЛ№5 П.14.6 ЗИП комплект	Да	нет
ОЛ№7 П.6.7 предохранитель	16А	20А
ОЛ №10 п.6.7 предохранитель	31,5А	20
ОЛ №10 п.9.3 класс напряжения	6кВ	10кВ

Предлагается отклонить данную Заявку.

5. Заявка Участник № 432697, не отвечает требованию п. 1 пп.4 (Заявлена марка КТПК-Т-ВВ-250-10/0,4 УХЛ1 взамен которой предлагают КТПК-Т-ВВ-250-10/0,4 УХЛ2 с неприемлемой нам климатическим исполнением) Технического задания.

Предлагается отклонить данную Заявку.

6. Заявка Участник № 432720, не отвечает требованию п.1 Технического задания:

КТПК 160 6/0,4 кВ: Предохранитель ПКТ не соответствует указанному в спецификации и на однолинейной схеме.

КТПК 25 10/0,4 кВ:

1) Мощность ТР превышает заявленную мощность согласно опросного листа.

2) ТР указанный в спецификации и на однолинейной схеме имеют разные схемы соединения обмоток.

КТПК 63 10/04 кВ:

1) Трансформатор тока в опросном листе запрошен с номинальным первичным током 150А вместо которого предложен 100А

КТПС 20 10/0,4 кВ :

1) Автоматический выключатель согласно опросного листа запрошен 32А согласно документов компоновки установлен 25А

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.

Заявки: Участник № 432671; Участник № 432485; Участник № 432477; Участник № 432365; Участник № 430312 - признать удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Отклонить заявки: Участник № 432720; Участник № 432697; Участник № 432660; Участник № 432332; Участник № 432142; Участник № 432111, поскольку они по существу не отвечают условиям запроса предложений. Количество отклоненных заявок Участников: 6.

3. Признать заявки: Участник № 432671; Участник № 432485; Участник № 432477; Участник № 432365; Участник № 430312 соответствующими условиям запроса предложений. Принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора поставки комплектных трансформаторных подстанций для нужд филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☐	☐	☐	Иванов Ю.В.
	☐	☐	☐	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	Коледин А.В.
	☐	☐	☐	Прытков Д.А.
	☒	☒	☐	Соболев Д.В.
	☒	☒	☐	Солод К.В.
	☒	☒	☐	Горбенко А.В.
	☒	☒	☐	Лебеденко К.В.
	☐	☐	☐	Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☐	☐	☐	Викулин С.В.

3. О признании заявок соответствующими условиям запроса предложений.

Заявки: Участник № 432671; Участник № 432485; Участник № 432477; Участник № 432365; Участник № 430312 - признать удовлетворяющими по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Отклонить заявки: Участник № 432720; Участник № 432697; Участник № 432660; Участник № 432332; Участник № 432142; Участник № 432111, поскольку они по существу не отвечают условиям запроса предложений. Количество отклоненных заявок Участников: 6.

3. Признать заявки: Участник № 432671; Участник № 432485; Участник № 432477; Участник № 432365; Участник № 430312 соответствующими условиям запроса предложений. Принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора поставки комплектных трансформаторных подстанций для нужд филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.