

Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту силового трансформатора Т№1 ПС
Дарагановская ПО ЮЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»
типа ТДТН-16000/110

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1.	Капитальный ремонт силового трансформатора типа ТДТН-16000/110/35/10 без смены обмоток, шт.	1
2.	Ревизия РПН типа РНТ-13, замена проходной плиты и уплотнений между баком РПН и баком трансформатора, шт.	1
3.	Ремонт термосифонного фильтра по 2 группе сложности с заменой силикагеля, шт.	2
4.	Ремонт бака (чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака, правка вмятин, заварка трещин), шт.	1
5.	Замена плоских кранов (шиберов) воздухоосушительных фильтров, шт.	4
6.	Ремонт кранов, шт.	2
7.	Укомплектование новыми двигателями обдува (замена силами заказчика), шт.	12
8.	Сушка и очистка трансформаторного масла, т	25,46
9.	Ремонт лакокрасочного покрытия на 2 слоя, кв.м	50
10.	Замена всех резиновых уплотнений трансформатора, тр-р	1
11.	Доливка трансформаторного масла, т	0,5

Начальник управления технического обслуживания
и ремонтов

 А.С. Реут

Начальник ОПС СЭ

 М.В. Попов

Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту силового трансформатора Т-4 ПС Ш-4 ПО
ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» типа ТДН-10000/35

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	Капитальный ремонт силового трансформатора типа ТДН-10000/35/10 без смены обмоток, шт.	1
2	Ревизия РПН типа РНТ-13, замена проходной плиты и уплотнений между баком РПН и баком трансформатора, шт.	1
3	Ремонт термосифонного фильтра по 2 группе сложности с заменой силикагеля, шт.	1
4	Ремонт бака (чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака, правка вмятин, заварка трещин), шт.	1
5	Замена плоских кранов (шиберов) воздухоосушительного фильтра, шт.	2
6	Ремонт сливного крана бака, шт.	1
7	Укомплектование новыми двигателями обдува (замена силами заказчика), шт.	5
8	Сушка и очистка трансформаторного масла, т	12
9	Ремонт лакокрасочного покрытия на 2 слоя, кв.м	40
10	Замена всех резиновых уплотнений трансформатора, тр-р	1
11	Доливка трансформаторного масла, т	0,5

Начальник управления технического обслуживания
и ремонтов

 А.С. Реут

Начальник ОПС СЭ

 М.В. Попов

Ведомость объемов работ
по капитальному ремонту силового трансформатора Т-5 ПС Ш-4 ПО
ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» типа ТДНС-10000/35

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	Капитальный ремонт силового трансформатора типа ТДНС-10000/35/10 без смены обмоток, шт.	1
2	Ревизия РПН типа РНТ-13, замена проходной плиты и уплотнений между баком РПН и баком трансформатора, шт.	1
3	Ремонт термосифонного фильтра по 2 группе сложности с заменой силикагеля, шт.	1
4	Ремонт бака (чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака, правка вмятин, заварка трещин), шт.	1
5	Замена плоских кранов (шиберов) воздухоосушительного фильтра, шт.	2
6	Ремонт сливного крана бака, шт.	1
7	Укомплектование новыми двигателями обдува (замена силами заказчика), шт.	4
8	Сушка и очистка трансформаторного масла, т	12
9	Ремонт лакокрасочного покрытия на 2 слоя, кв.м	40
10	Замена всех резиновых уплотнений трансформатора, тр-р	1
11	Доливка трансформаторного масла, т	0,5

Начальник управления технического обслуживания
и ремонтов


А.С. Реут

Начальник ОПС СЭ


М.В. Попов