



 ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК 123298, МОСКВА, а/я 15, тел.: (095) 787 25 25, факс: (095) 943 12 95, E-mail: roslim@tavrida.ru, Web: www.tavrida.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛОУЗЕРА ВАКУУМНОГО РВА/TEL-10-12,5/630	
Сведения о сети	Номинальное напряжение сети: ☐ - 6 кВ ☒ - 10 кВ ☐ - с односторонним питанием 
	Указать количество или отметить знаком (где требуется) ☒ - с двухсторонним питанием 
Основное оборудование	Количество реклоузеров по назначению: Фидер на питающей подстанции, шт. Пункт секционирования сети с односторонним питанием, шт. Пункт секционирования сети с двухсторонним питанием, шт. (в т.ч. пункт АВР) Отвешивание сети, шт. ИТОГО реклоузеров: Соединительный кабель: 6 м, шт. 10 м, шт.
	Модули дискретных входов/выходов: IOM/TEL-12/60 (= 12, 24, 30, 48, 60) В, шт. IOM/TEL-100/250 (= 100, 110, 125, 250) В, шт. (Основное назначение модулей - организация проводных систем дистанционного управления. В составе одного реклоузера может входить один или два модуля IOM/TEL)
	Трансформаторы напряжения для целей оперативного питания: Трансформатор, шт. (Рекомендуется установка двух трансформаторов в варианте С и одного в вариантах А, В, D. При наличии стационарной системы питания ~100,127,220 В установка трансформаторов не требуется)
	Ограничители перенапряжения (ОПН): Комплект ОПН, компл. (В составе одного комплекта входит 3 ОПН. Во всех вариантах за исключением А рекомендуется установка двух комплектов на один реклоузер)
Дополнительное оборудование	Монтажные комплекты*: Одноопорный комплект установки в сети с односторонним питанием, компл. Одноопорный комплект установки в сети с двухсторонним питанием, компл. Двухопорный комплект установки в сети с односторонним питанием, компл. Двухопорный комплект установки в сети с двухсторонним питанием, компл. Другой (краткое описание): *В случае установки реклоузера на опоры со стойками из тупого металлического профиля, с круглым сечением стойки или со стойкой типа СВ184 и более для правильного оформления заказа проконсультируйтесь у представителя компании Таврида Электрик
	Предусмотреть комплектующие для монтажа на стойку СВ105-С
	Сведения о доставке: ☒ - Доставка поставщика ☐ - Самовывоз
	Дополнительные требования:
Сведения о заказе	Предприятие: Объект: Ф.И.О., Должность: Контактный телефон, факс, e-mail: Подпись ответственного за заполнение опросного листа:
	21. инженер РЭС Ершов В.Н. 89207857721 ershov@ve.msk-94.ru 200 г.



ОАО
**СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА**

620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская 25
Тел.: (343) 234-31-04
Факс: (343) 212-52-55, 232-64-00
www.sztt.ru sztt.pp e-mail: sztt@sztt.ru



СЕРТИФИКАТ
МЕРИТОМ
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 9106060353



1. Класс напряжения, кВ 6 ☐ 10 ☒
2. Схема подключения трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН)
3 ТТ и 3 ТН ☒ Тип трансформаторов напряжения:
2 ТТ и 3 ТН ☐ ЗНОЛП ☒ (заземляемый)
НОЛП ☐
2 ТТ и 2 ТН ☐ НОЛ.08-М ☐
3. Крепление ВМ На опоре Тип опоры: железобетонная А10-1
4. Промежуточный блок зажимов в высоковольтном модуле Да ☒ Нет ☐
5. Трансформатор напряжения (со встроенными предохранителями)
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
6 ☐ 6,3 ☐ 10 ☒ 10,5 ☐
Класс точности вторичной обмотки ТН
0,2 ☐ 0,5 ☒ 1 ☐ 3 ☐
6. Трансформаторы тока (ТПОЛ-10 III)
Номинальный первичный ток, А
5 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 75 ☐ 80 ☐ 100 ☐ 150 ☐
200 ☐ 300 ☐ 400 ☐ 500 ☐ 600 ☐ 750 ☐ 800 ☐ 1000 ☐
Другой ☐ _____
Класс точности вторичной обмотки ТТ 0,2S ☐ 0,5S ☒ 0,5 ☐ Другой _____
7. РЛНД Да ☐ Нет ☒ Тип: _____
Рама для установки разъединителя на опоре
Да ☐ Нет ☒
8. ОПН Да ☐ Нет ☒
Количество комплектов ОПН Один ☐ Два ☐
Рама для установки на опоре Да ☐ Нет ☐
9. Дополнительная комплектация:
Шкаф учета 600x400x200 мм с креплением на опору
Обогреватель шкафа учета
Концевой выключатель двери шкафа учета KW3-OZ (либо аналогичный микро-переключатель 16А, 250 В)
Счетчик электрической энергии МИРТЕК-32-РУ-W32-A0.05R1-57.7-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3-D
Кабель КВВГ 14x2,5 - 8 м., металлоупаков в ПВХ-изоляции РЗ-Ц-П - 8 м.
Степень защиты: ПКУ МВ - IP43, шкаф учета - IP65

Наименование заказчика: _____

Контактные данные: _____

Инженер Кстовского РЭС Ершов А.М. *А.М. Ершов*

Начальник СРП Биболов В.Ю. *В.Ю. Биболов*

В.Ю. Биболов