

проведение регламентированных
процедур закупки материалов и
оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на поставку дизель-генераторов ДГ ЯМЗ 100 кВт,
для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в 2018 году.

1. Максимальная номенклатура поставки и краткая характеристика:

№ п.п.	Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)	Ед. изм.	Количество
1	Дизельный генератор номинальной мощностью 100 кВт Технические характеристики: Максимальная мощность – 125 кВт; Номинальная мощность – 100 кВт; Номинальное напряжение – 230/400 В; Номинальная частота – 50 Гц; Количество фаз – 3; Расход топлива – не более 27 л/ч; Топливо – дизельное; Вес – не более 2000 кг. Автоматический запуск – да; Система подогрева: электроподогрев, предпусковой дизельный подогреватель обеспечивающий работу в температурном режиме от -5 до -40 °С. Система охлаждения: – жидкостная; Шасси – да; Кожух (-25Д6). – да; Дизель-генераторная установка должна комплектоваться автомобильным двухосным шасси грузоподъемностью от 2-2,5 тонн, оборудованным рабочей тормозной системой, стояночным тормозом, световой сигнализацией. Шины размерностью (8.40X15, 8.40X16, 225X85). Скорость буксирования прицепа 70 км/ч. В комплекте с прицепом документация для регистрации в ГИБДД (договор купли продажи прицепа, акт приема передачи прицепа, ПТС прицепа). Во вложении пример исполнения прицепа. Дизель-генераторная установка должна быть укомплектована подробной эксплуатационной документации на русском языке. Дизель-генераторная установка должна быть	шт.	16

№ п.п.	Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)	Ед. изм.	Количество
	укомплектована: 1) Кабелем КГ 4*50 не менее 30м с наконечниками Т50-10-11 (4 шт.) 2) Одножильным кабелем ПЩ-16 не менее 10м с наконечником Т16-6-6 и струбиной КЗ-50С для заземления корпуса установки Заземлителем с цинковым термодиффузионным покрытием длиной не менее 1180 мм. По ГОСТ 16556-81 или аналог.		

2. Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными в спецификации, и отвечать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТа и ТУ (а также специальным требованиям к характеристикам товара, имеющим существенное значение для ПАО «МРСК Юга»).

3. Период и адрес поставки в соответствии с приложением №3. Поставка производится до 20 декабря 2018г. с предоставлением полного пакета первичных документов, предварительно согласовав с Покупателем.

4. Условия оплаты: без аванса, в течение 60 дней, с момента поставки в полном объеме указанной в заявке на поставку продукции.

5. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и дата изготовления не ранее 2018 года.

6. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной документации:

6.1 Дилерских свидетельств заводов-изготовителей или письменное подтверждение завода-изготовителя на право поставки ТМЦ;

6.2 При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

7. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»)

8. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией. Поставляемые ТМЦ должны быть оригинальными и рекомендуемые заводами-производителями.

9. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

10. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении регламентированной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

11. Гарантийный срок эксплуатации:

- не менее 12 месяцев;

12. Срок эксплуатации - не менее 10 лет.

13. Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

Начальник отдела спецтранспорта и механизмов

Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

Заместитель директора филиала по техническим вопросам – главный инженер

«» Борисенко А.П.

«» Мещеряков Д.А.

Согласовано в ПАО «МРСК Юга»

Начальник департамента безопасности

«» Кисленко Р.К.

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности

«» Меньшенин А.Е.

Начальник департамента эксплуатации и ремонта

«» Ионов А.С.