

Техническое задание

на проведение конкурсных процедур на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

1. Объект:

Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации объектов филиала ПАО «МРСК Юга» - "Волгоградэнерго":

- автоматические установки пожарной сигнализации (далее – АУПС);
- автоматические установки газового пожаротушения (далее – АУГПТ);
- автоматические системы противодымной защиты (далее – АСПДЗ), (далее - оборудование).

Перечень, общая характеристика передаваемого на техническое обслуживание оборудования указаны в Приложении № 1.

2. Краткое описание объемов услуг:

2.1. Услуги по техническому обслуживанию автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов филиала ПАО "МРСК Юга"- "Волгоградэнерго" включают в себя:

- услуги по техническому обслуживанию;
- услуги планово-предупредительного ремонта (далее – ТО и ППР, техническое обслуживание).

2.2. Объем, содержание, периодичность оказания услуг технического обслуживания оборудования указаны в Приложении № 2.1., № 2.2. и № 2.3.

2.3. Необходимые для проведения ТО и ППР материалы и оборудование закупается подрядной организацией за свой счет и включены в предельную плановую стоимость оказываемых услуг. Примерный перечень оборудования и материалов указан в Приложении №2.3. Данный перечень является ориентировочным и в случае необходимости замены оборудования и/или использования материалов, не включенных в данный перечень, подрядная организация закупает данное оборудование и/или материалы за свой счет, без выставления дополнительных счетов.

3. Основные технические требования к оказываемым услугам:

3.1. Услуги оказываются в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, типовыми проектами РОСЭП), Стандартом организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования», РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания».

3.2. Организации должны иметь лицензию (патент) на соответствующие виды оказываемых услуг (Лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений). Лицензия (патент) должна быть представлена в заявке, представленной подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.3. Персонал подрядной организации должен иметь собственные приборы и оборудование, а также необходимые инструменты и приспособления для оказания услуг. Перечень приборов и оборудования, инструментов и приспособлений должен быть представлен в заявке, представленной подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.4. Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов аналогичных договоров. Подрядчик должен располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для оказания аналогичных услуг. Отзывы по результатам оказанных услуг должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных Подрядчиком работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков достигнутыми результатами. Справка о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков. Отзывы Заказчиков должны быть представлены в заявке подрядной организации.

3.5. Участник конкурса должен иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам оказываемых услуг, предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества. Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлена в заявке, представленной подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.6. Заказчик при выборе Подрядчика оставляет за собой право организации системы контроля своевременной подготовке к оказанию услуг Подрядной

организацией. В том числе:

- проведение входного контроля качества применяемых материалов и запасных частей в случае поставки материалов Подрядчиком;
- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента.

3.7. Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Юга". Объем услуг передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Подрядчиком для участия в конкурсных процедурах. Подрядчик вправе передать на субподряд объем услуг по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости услуг.

4. Правила контроля и приемки оказанных услуг:

4.1. Сдача-приемка оказанных услуг за отчетный период осуществляется по Актам сдачи-приемки оказанных услуг (Актам оказанных услуг). Акты сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 1 (первого) числа следующего месяца.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Актов сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик должен направить Подрядчику подписанные Акты сдачи-приемки оказанных услуг (экземпляры Подрядчика), либо мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки оказанных услуг, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки оказанных услуг, и повторно направить Акт (Акты) Заказчику.

4.3. При сдаче услуг Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5. Требуемые сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг Подрядчиком - с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. включительно согласно Приложениям № 2.1., № 2.2., № 2.3.

6. Качество оказания услуг:

6.1. Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком по договору. Гарантийный срок на услуги ППР составляет 12 месяцев.

6.2. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные с момента последнего ТО и Р, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации.

6.3. В случае, если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

7. Условия финансирования:

Аванс не предусматривается, оплата по факту оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой предоставления Подрядчиком оригиналов актов сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактур

8. Стоимость услуг:

Предельная плановая стоимость оказываемых услуг составляет 2 254,50 тыс. руб. без НДС (2 705,40 тыс. руб. с НДС). Расчет стоимости по объектам должен быть представлен в заявке подрядной организации по форме Приложения № 3.

9. Приложения:

9.1. Приложение №1. Перечень, общая характеристика передаваемого на техническое обслуживание оборудования

9.2. Приложение №2.1. Объем, содержание, периодичность оказания услуг технического обслуживания оборудования (ежемесячные и ежеквартальные услуги).

9.3. Приложение №2.2. Объем, содержание, периодичность оказания услуг технического обслуживания оборудования (разовые услуги, разовое выполнение работ).

9.4. Приложение №2.3. Объем, содержание, периодичность оказания услуг технического обслуживания оборудования (предельный перечень дополнительного оборудования и материалов).

9.5. Приложение №3. Расчет стоимости (Форма).

Заместитель начальника
управления - начальник службы


29.01.2019

В.Д. Анесов


Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

Начальник УКиТАСУ


29.01.2019


В.Н. Восков

Заместитель начальника
управления безопасности


29.01.2019

В.Г. Утукин

Заместитель главного инженера-
начальник управления
производственной безопасности и
производственного контроля


30.01.2019

А.В. Кужель

Согласовано в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Юга»:

Директор по информационным
технологиям - начальник
департамента корпоративных и
технологических АСУ



А.А. Таскаев

Начальник департамента
внутреннего контроля и
антикоррупционной деятельности



А.Е. Меньшенин

Согласовано в филиале ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»:

Начальник УКиТАСУ


29.01.2019


В.Н. Восков

Заместитель начальника
управления безопасности


29.01.2019

В.Г. Утукин


Заместитель главного инженера-
начальник управления
производственной безопасности и
производственного контроля


30.01.2019

А.В. Кужель

Согласовано в исполнительном аппарате ПАО «МРСК Юга»:

Директор по информационным
технологиям - начальник
департамента корпоративных и
технологических АСУ



А.А. Таскаев

Начальник департамента
внутреннего контроля и
антикоррупционной деятельности



А.Е. Меньшенин

Перечень, общая характеристика передаваемого на техническое обслуживание оборудования

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Типы установок	Перечень технических средств АУПС, АУГПТ, АСПДЗ	Кол-во
1	2	3	4	11	6
1	Помещения административного здания аппарата управления филиала ПАО "МРСК Юга"- "Волгоградэнерго"	г.Волгоград, пр-т Ленина,15	АУПС	Сигнал 20П (SMD)	6
				СКАТ 1200У	3
				Источник рез.пит. РИП-12 исп.1	1
				ИП-212-41М, ИП-103-5/1-А3 (шлейф с ДИП)	711
				Пульт контроля и управления С2000-М	1
				Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	1
				Релейный блок С2000-СП1 исп.01	3
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	28
				Система оповещения "InterM" SUS 2240"	1
				Оповещатель речевой "SWS-03" ("interM")	33
2	Помещение серверной административного здания аппарата управления "Волгоградэнерго", к.212	г.Волгоград, пр-т Ленина,15	АУГПТ	Устройство светосигнальное Маяк 12К	1
				Оповещатель звуковой типа "Бекас"	10
				Табло световое "Выход" (УС табло "Выход")	39
				Извещатель дымовой пожарный	1
				Контроллеры управления доступом	1
				ВЭРС ПУ	1
				ИП-212-45	3
				ИПР	1
3	Подвал административного здания аппарата управления "Волгоградэнерго"	г.Волгоград, пр-т Ленина,15	АСПДЗ (3 установки)	Вентилятор радиальный ВРАН 9-5,6 Ду 400-ПО	2
				Вентилятор радиальный ВРАН 9-5,6 Ду 400-ЛО	1
				Клапан противопожарный КПУ-1н-д-н-500-ЭМП24	2
				Клапан противопожарный КПУ-1н-д-н-400-ЭМП24	2
				Клапан обратный "КЛАРА" d500 L=120	3
				Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»	3

					Блок резервного питания РИП-24 исп.01П	3
					Шкаф контрольно-пусковой ШКП	3
4	Административно-бытовой корпус, склад №13 (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4		АУПС	Извещатель пожарный дымовой ИП-212 ЗМ(31,41М)	56
5	Механизированный склад тарно-штучных грузов №1 (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4			ИПР (Извещатель пожарный ручной)	4
6	Склад тарно-штучных материалов №2 (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4			Прибор УОТС-1-1	1
					Извещатель пожарный тепловой ИП-103, ИП-105, ИП-101-2	40
					ИПР (Извещатель пожарный ручной)	2
7	Склад метизов и подвесной арматуры №3, №3а (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4			Прибор УОТС-1-1	1
					Извещатель пожарный тепловой ИП-103, ИП-105, ИП-101-2	16
					ИПР (Извещатель пожарный ручной)	1
8	Склад стройматериалов - склад №4, склад №5, склад № 6, склад № 7 (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4			Прибор УОТС-1-1	1
					Извещатель пожарный дымовой ИП-212 ЗМ(31,41М)	8
					ИПР (Извещатель пожарный ручной)	4
9	Склад лакокрасок №9 (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4			Извещатель пожарный тепловой ИП-103, ИП-105, ИП-101-2	24
					ИПР (Извещатель пожарный ручной)	2
10	Помещение для	г.Волгоград,			Извещатель пожарный дымовой ИП-212 ЗМ(31,41М)	6

	хранения и обслуживания автомобилей (склад №11, склад №15, вспомогательное помещение №1 (электрощитовая), гаражный бокс №1, помещение для перемотки кабельно-проводниковой продукции. (Центральный Склад)	Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4
11	Вспомогательное производственное помещение – оздоровительно-бытовой корпус, склад №12, караульное помещение, мастерские, гостиница и др. (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4
12	Гараж на 2 бокса - гаражный бокс №3, гаражный бокс №4 (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4
13	Вспомогательное помещение –	г.Волгоград, Кировский р-н, ул.

ИПР (Извещатель пожарный ручной)	ИП-103, ИП-105, ИП-101-2	6
Извещатель пожарный тепловой ИП-103, ИП-105, ИП-101-2		26
Извещатель пожарный дымовой ИП-212 3М(31,41М)		55
ИПР (Извещатель пожарный ручной)		3
Прибор "Сигнал-20"		2
Извещатель пожарный тепловой ИП-103, ИП-105, ИП-101-2		17
Извещатель пожарный тепловой ИП-103, ИП-105, ИП-101-2		8
ИПР (Извещатель пожарный ручной)		2
"Нота" Аргус Спектр		1
Извещатель пожарный дымовой ИП-212 3М(31,41М)		10

	вспомогательное производственное помещение №3 (архив), помещение для обработки деревянной тары.(Центральный Склад)	Химзаводская, д. 4	ИИПР (Извещатель пожарный ручной)	2
14	Гараж на 5 боксов с аккумуляторной - вспомогательное производственное помещение № 2 (электротренировочная). (Центральный Склад)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул. Химзаводская, д. 4	Извещатель пожарный тепловой ИП-103, ИП-105, ИП-101-2 ИИПР (Извещатель пожарный ручной)	29 3
15	Участок ЛЭС "Волгоградэнерго"	г.Волгоград ул.Семёнова-Тянь-Шанского, 4Б	ППКОП (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный) "Гранит-5А" Извещатель автоматич. пожарный дымовой ИП-212-3СУ Извещатель пожарный ручной ИИПР-Кск Оповещатель звуковой "Маяк-12-3М" Оповещатель световой "Молния-12" Оповещатель комбинированный "Маяк-12К" АКБ 7 А/ч, 12В ВЭРС ПК-24 Устройство Светосигнальное (Маяк 12К) ИП-212-3СУ, ИП-103-5/1 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИИПР (шлейф с ИИПР) Сигнал 20П СКАТ 1200Д Табло световое "Выход" Устройство Светосигнальное Оповещатель звуковой	1 18 3 3 3 1 1 1 1 64 9 2 1 6 1 3
16	Производственная база СГП ПО ПЭС	г.Волгоград, Краснооктябрьский р-н, ул.Богунская,12А	АУПС	
17	Производственная база ЗГП ПО ПЭС, здание ЗРУ -6кВ (ПС "Фестивальная")	г.Волгоград, ул. Землячки, д.17б, соор.1	АУПС	

				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	7
18	Производственная База ЮГП ПО ПЭС, здание ЗРУ-6кВ (ПС"Сарепта-1")	г.Волгоград, Красноармейский р-н ул. Гражданская, 95а	АУПС	ИП 212 41М (шлейф с ИП)	106
19	Склад №2 ОМТС на базе "Садовая" (ПО ПЭС)	г.Волгоград, Советский р-н, ул.Криворожская,2к	АУПС	Гранит 24 Оповещатель звуковой Табло световое "ВЫХОД" ИП-212-41М, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	1 6 18 148 15
20	Производственная база Суровикинского РЭС (ПО ПЭС)	Волгоградская обл., Суровикинский р-н, г. Суровикино, пер. Заводской	АУПС	Кварц Устройство светосигнальное Маяк 12К УС Табло "Выход" (Табло световое "Выход") ИП 212-39 Агат, ИП-103-4/1 МАК-1 (шл.с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	3 4 1 108 4
21	Производственная база Котельниковского РЭС (ПО ПЭС)	Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. им.Кирова, 147	АУПС	Кварц ВЭРС ПК-8, ВЭРС ПК-4, Гранит-2 Оповещатель звуковой Табло световое "ВЫХОД" ИП-212-41М, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	3 3 17 22 126 17
22	Производственная База Октябрьского РЭС (ПО ПЭС)	Волгоградская обл., Октябрьский р-н, р.п. Октябрьский, ул. Энергетическая, 4	АУПС	С-2004 С-2000 ВЭРС ПК-4 СКАТ 1200 (Блок питания и зарядки) Оповещатель звуковой Табло световое "ВЫХОД" Устройство Светосигнальное ИП-212-41М, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	1 1 4 2 16 21 4 152 54
				ВЭРС ПК-8 Оповещатель звуковой Табло световое "ВЫХОД" Устройство Светосигнальное ИП-212-41М, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2 12 12 1 176 12

				двухпозиционный типа ИПДЛ		2
23	Административно-служебное здание (Административный корпус) (ПО ПЭС)	г. Волгоград, ул. Огарёва, 28	АУПС	Сигнал 20П		3
				СКАТ 1200 (Д)		3
				ИП 212 41М (шлейф с ИП)		101
				Устройство Светосигнальное (Маяк 12К)		1
				Оповещатель звуковой		3
				Табло световое "Выход"		6
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)		6
24	Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) (ПО ПЭС)	г. Волгоград, ул. Огарёва, 28	АУПС	СКАТ 1200 (Блок питания и зарядки)		2
				Оповещатель звуковой		6
				Табло световое "ВЫХОД"		8
				ИП-212-41М, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)		103
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)		12
				Сигнал 20П		1
25	Здание РММ (ремонтно-механических мастерских) (ПО ПЭС)	г. Волгоград, ул. Огарёва, 28	АУПС	Сигнал-20П		1
				РИП-12		1
				Оповещатель звуковой		6
				ИП 212 41М (шлейф с ИП)		125
				Извещатель пламенный		20
				Извещатель пожарный ручной ИПР		7
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой		1
				Табло световое "ВЫХОД"		12
26	Здание по регенерации трансформаторного масла (ПО ПЭС)	г. Волгоград, ул. Огарёва, 28	АУПС	С 2000-4		1
				БРП 24-01		1
				ИП 212 41М (шлейф с ИП)		18
				Извещатель пожарный ручной ИПР		4
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой		1
27	Производственная база ЦГП, ЗРУ 6кВ (ПС "Советская" 110кВ) (ПО ПЭС)	г. Волгоград, ул. Огарёва, 28	АУПС	ВЭРС ПК-16		1
				Блок питания и зарядки		1
				Оповещатель звуковой		4
				Табло световое "ВЫХОД"		7
				Устройство Светосигнальное		1
				ИП-212-3СУ, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)		126

				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	8
28	2-х эт. здание ССДТУ (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	Гранит-5	1
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1
				ИП-212-3СУ, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	24
				Извещатель пожарный ручной ИПР	2
				Оповещатель звуковой	2
				Табло световое "ВЫХОД"	3
29	Здание проходной, буфета (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	С 2000	2
				Сигнал 20	1
				СКАТ-1200М	1
				ИП-212-3СУ, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	8
				Извещатель пожарный ручной ИПР	1
				Оповещатель звуковой	1
				Табло световое "ВЫХОД"	1
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1
30	Здание центрального склада ОМТС (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	ИП-212-3СУ	25
				Извещатель тепловой ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	2
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1
				Извещатель пожарный ручной ИПР	2
31	2-х эт. здание по ремонту трансформаторов (ЦТР ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	ИП-212-3СУ, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	14
				Извещатель пожарный ручной ИПР	4
				Табло световое "ВЫХОД"	2
				Оповещатель звуковой	2
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1
32	2-х эт. здание службы механизации и транспорта (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	Сигнал 20	1
				Табло световое "ВЫХОД"	11
				БРП 24-01	1
				Извещатель пожарный ручной ИПР	13
				Извещатель тепловой ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	57
				Оповещатель звуковой	9
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1
				ИП-212-3СУ	46
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1

33	Склад службы механизации и транспорта (СМиТ)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	Кварц	1
				Извещатель тепловой ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	2
				ИП-212-3СУ, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	10
				Извещатель пожарный ручной ИПР	2
				Табло световое "ВЫХОД"	1
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1
34	Здание склада газа, красок (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	ИП-212-41М	10
				Оповещатель комбинированный свето-звуковой	1
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	5
35	Здание столярной мастерской (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	ИП-212-41М	7
				Извещатель тепловой ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	14
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2
				Оповещатель звуковой	2
36	Помещение серверной ПО ПЭС	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУППТ	Извещатель дымовой пожарный	1
				Контроллеры управления доступом	1
				Табло световое	3
				ВЭРС ПУ (NC-1000)	1
				ИП 212 45	3
				ИПР (извещатель пожарный ручной)	1
37	ЗРУ 6 кВ (ПС "ЗКО-1" 110 кВ) (ПО ПЭС)	г.Волгоград, Краснооктябрьский р- н (ПС "ЗКО-1")	АУПС	ВЭРС ПК-16	1
				Оповещатель звуковой	10
				Табло световое "ВЫХОД"	10
				Устройство Светосигнальное	1
				ИП-212-41М, ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	87
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	16
38	ПС "Вилейская" 110 кВ, здание ЗРУ- 6кВ (ПО ПЭС)	г.Волгоград, Центральный р-н, ул.Селенгинская, 8	АУПС	ВЭРС ПК-8	1
				СКАТ 1200Д	1
				ИП 212-41 М (шлейф с ИП)	16
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2
39	Подстанция "Развилка-2" 110 кВ (ПО ПЭС)	г.Волгоград, Кировский р-н, ул.Турбинная,261	АУПС	Пульт управления светодиодный "С2000"	1
				Контролер двухпроводной линии "С2000-КДЛ"	1
				Исполнительный релейный блок "С2000-СП1" исп.01	1

				Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный «ИПР-513-3А» исп.02 с встроенным разветвит.-изолир.блоком "БРИЗ"	2
				Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А "ДИП-34А" исп.01	15
				Источник бесперебойного питания «СКАТ-1200» 12В 3,5А	1
				Аккумуляторная батарея 12А/ч, 12В	1
				Светозвуковое табло «Выход» «КОП-12С» 100дБ 12В 150мА	4
				Блок разветвительно-изолирующий "Бриз"	2
40	Подстанция "Спортивная" 110 кВ (ПО ПЭС)	г.Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул.Жёлудева, 9г	АУПС	Прибор приёмо-контрольный Сигнал-20П SMD	1
				Пульт контроля и управления С 2000 М	1
				Извещатель пож. дымовой оптико-электронный ИП 212-45	22
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	3
				Оповещатель охр.-пож. Комбинированный Маяк 12-КП	3
41	ОПУ (Подстанция "ТДН" 110 кВ ПО ПЭС)	г.Волгоград, Центральный р-н, пр-т Ленина, 59ж	АУПС	Пульт контроля и управления С 2000 М	1
				Преобразователь С 2000-Ethernet	1
				Контролер двупроводной линии связи С 2000-КДЛ	2
				Блок контрольно-пусковой С 2000-КПБ	3
				Блок сигнально-пусковой адресный С 2000-СП4/220	1
				Блок сигнально-пусковой адресный С 2000-СП2/220	1
				Информатор телефонный С 2000-ИТ	1
				Извещатель пож. дымовой адресно-аналог. ДИП-34А-01-02	21
				Извещатель пож. дымовой взрывозащищен. ИП 212 "Дымфикс"	3
				Блок расширения адресный С 2000 -БРШС-Ех	2
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ	4
				Расширитель адресный С 2000-АР2	1
				Источник питания резервированный РИП 12 исп.01	2
				Аккумуляторная батарея АКБ 12v/17а/ч	4
				Блок защитный сетевой БЗС	1
				Оповещатель охр.-пож. светов.(табло) Молния-12 Лайт"Выход"	5
				Оповещатель световой Табло "Напр. Движения" "Молния-12 Ultra"	1
				Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП	5
42	ЗРУ 35кВ (Подстанция "ТДН"	г.Волгоград, Центральный р-н, пр-	АУПС	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02	3

	110 кВ ПО ПЭС)	т Ленина, 59ж		Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ	2
				Оповещатель охран.-пож. светов.(табло) Молния-12 Лайт"Выход"	2
				Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП	2
43	ЗРУ 6кВ (Подстанция "ТДН" 110 кВ ПО ПЭС)	г.Волгоград, Центральный р-н, пр- т Ленина, 59ж	АУПС	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02	14
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ	4
				Оповещатель охран.-пож. светов.(табло) Молния-12 Лайт"Выход"	4
				Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП	4
44	Склад (Городищенский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Городищенский р-н, п.Городище, ул.Дзержинского, 1А	АУПС	Извещатель пожарный ИП 212 41М	23
45	КПП (Городищенский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Городищенский р-н, п.Городище, ул.Дзержинского, 1А		Прибор приёмо-контрольный Сигнал 20П	1
				Пульт контроля и управления С2000	1
				БРП-12	1
46	Закрытая стоянка для авто (Городищенский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Городищенский р-н, п.Городище, ул.Дзержинского, 1А		Извещатель пожарный ИП 212 41М	22
47	Здание административное базы Городского РЭС (ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул.Азизбекова, дом № 2«А»	АУПС	Прибор приёмо-контрольный ППКП "Радуга"	1
				Извещатель пожарный ИП-212-3СУ	64
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3С	3
				Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	1
				Оповещатель световой "Молния-12"	5
				Оповещатель звуковой "Свирель"	2
				Источник вторичного электропит. "Скат-1200Д"	1
48	Здание административной базы	г. Волгоград, ул. Кольцова, дом 45	АУПС	Прибор приёмо-контрольный ППКП "Сигнал-20"	1
				Пульт контроля и управления С2000	1
				Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1

	(Красноармейский РЭС ПО ВЭС)			Резервный источник питания "РИП-12(01)"	1
				Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	1
				Оповещатель звуковой "Свирель"	1
				Извещатель пожарный ИП-212-3СУ	30
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	5
49	Гараж (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул. Кольцова, дом 45	АУПС	Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	1
				Оповещатель звуковой "Свирель"	1
				Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	6
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	3
50	Склад (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул. Кольцова, дом 45	АУПС	Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	1
				Оповещатель звуковой "Свирель"	1
				Извещатель пожарный ИП-212-3СУ	8
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1
51	Сварочн.пост ТП- 521(Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул. Кольцова, дом 45	АУПС	Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	1
				Оповещатель звуковой "Свирель"	1
				Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	2
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1
52	РП-470 (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул. Кольцова, дом 45	АУПС	Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	1
				Оповещатель световой "Молния-12"	2
				Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	2
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1
53	КПП (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул. Кольцова, дом 45	АУПС	Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	1
				Оповещатель световой "Молния-12"	2
				Извещатель пожарный ИП-212-3СУ	2
				Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1
54	Административное здание (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Калачевский р-н, пос. Пархоменко, ул.Шоссейная,15	АУПС	Сигнал 20	1
				СКАТ 1200Д	1
				Устройство светосигнальное Маяк 12К	5
				Табло световое "Выход"	3
				ИП-212 41М (шлейф с ИП)	20
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	3
				Оповещатель звуковой "Свирель"	1
55	Гараж	Волгоградская обл.,	АУПС	Табло световое "Выход"	1

	(Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	Калачевский р-н, пос. Пархоменко, ул.Шоссейная,15		ИП-212 41М (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР) Оповещатель звуковой "Свирель"	30
56	Склад (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Калачевский р-н, пос. Пархоменко, ул.Шоссейная,15	АУПС	Табло световое "Выход" ИП-212 41М (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР) Оповещатель звуковой "Свирель"	1 8 2 2
57	КПП (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Калачевский р-н, пос. Пархоменко, ул.Шоссейная,15	АУПС	Табло световое "Выход" ИП-212 41М (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР) Оповещатель звуковой "Свирель"	1 2 1 1
58	Административное здание (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл. Калачевский р-н, г.Калач-на-Дону, ул. Заводская, 4	АУПС	Сигнал 20 Пульт управления С2000 Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 РИП-12 Устройство светосигнальное Маяк 12К Табло световое "Выход" Оповещатель звуковой "Свирель" ИП-212 ЗСУ, ИП-105 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	1 1 1 1 2 2 1 26 6
59	Гараж (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл. Калачевский р-н, г.Калач-на-Дону, ул. Заводская, 4	АУПС	Устройство светосигнальное Маяк 12К Табло световое "Выход" Оповещатель звуковой "Свирель" ИП-212 ЗСУ, ИП-105 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2 1 1 8 2
60	сварочный пост (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл. Калачевский р-н, г.Калач-на-Дону, ул. Заводская, 4	АУПС	Устройство светосигнальное Маяк 12К Табло световое "Выход" Оповещатель звуковой "Свирель" ИП-212 ЗСУ, ИП-105 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	1 1 1 2 1
61	ОПУ ПС "Калач" (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл. Калачевский р-н, г.Калач-на-Дону, ул.	АУПС	Устройство светосигнальное Маяк 12К Табло световое "Выход" Оповещатель звуковой "Свирель"	1 1 1

		Заводская, 4		ИП-212 ЗСУ, ИП-105 (шлейф с ИП)	40
62	Склад (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл. Калачевский р-н, г.Калач-на-Дону, ул. Заводская, 4	АУПС	Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	6
				Устройство светосигнальное Маяк 12К	1
				Табло световое "Выход"	1
				Оповещатель звуковой "Свирель"	1
				ИП-212 ЗСУ, ИП-105 (шлейф с ИП)	6
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2
63	КПП (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл. Калачевский р-н, г.Калач-на-Дону, ул. Заводская, 4	АУПС	Устройство светосигнальное Маяк 12К	1
				Оповещатель звуковой "Свирель"	1
				ИП-212 ЗСУ, ИП-105 (шлейф с ИП)	2
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	1
64	Административно-служебное здание (корпус"А") (ПО ВЭС)	г.Волгоград, Советский р-н ул.Электродесовская, 66	АУПС	Сигнал 20	4
				СКАТ 1200	1
				БРП	2
				Извещатель дымовой ИП 212 41М (шлейф с ИП)	100
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	9
				Оповещатель звуковой	8
				Устройство светосигнальное Маяк 12К	1
				Табло световое "Выход"	12
65	Административно-служебное здание (корпус"Б") (ПО ВЭС)	г.Волгоград, Советский р-н ул.Электродесовская, 66	АУПС	Сигнал 20П SMD	2
				Прибор приёмо-контрольный С2000	1
				СКАТ 1200	1
				Извещатель дымовой ИП 212 41М (шлейф с ИП)	100
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	8
				Оповещатель звуковой	8
				Устройство светосигнальное Маяк 12К	1
				Табло световое "Выход"	9
			АУПС	Прибор приёмо-контрольный С2000 М	1
				Блок сигнально-пусковой "С 2000-СП-1"	1
				РИП-12 RS	1
				Оповещатель световой "Молния 12-3"	1
				Оповещатель комбинированный "Маяк-12КПМ1"	1
66	Административно-	г.Волгоград,	АУПС	Сигнал 20	2

	служебное здание (корпус "М") (ПО ВЭС)	Советский р-н ул.Электродесовская , 66	СКАТ 1200 БРП Извещатель дымовой ИП 212 41М (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР) Оповещатель звуковой Табло световое "Выход"	1 2 100 8 8 9
67	Административно- служебное здание (корпус "ОДС") (ПО ВЭС)	г.Волгоград, Советский р-н ул.Электродесовская , 66	АУПС Блок контрольно-пусковой "С 2000-КБП" Блок индикации "С2000-БИ" SMD Контроллер двухпроводной линии связи "С 2000-КДЛ" РИП-12 RS Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 212-34А" Извещатель пожарный ручной адресный "ИП 513-3А" Оповещатель световой "Молния 12-3" "Выход" Оповещатель комбинированный "Маяк-12К"	1 1 1 2 42 4 5 2
68	Склад, гаражи (ПО ВЭС)	г.Волгоград, Советский р-н ул.Электродесовская , 66	АУПС Блок контрольно-пусковой "С 2000-КБП" Контроллер двухпроводной линии связи "С 2000-КДЛ" РИП-12 RS Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 212-34А" Извещатель пожарный тепловой адресный "ИП 02-02" Извещатель пожарный ручной адресный "ИП 513-3А" Оповещатель световой "Молния 12-3" "Выход" Оповещатель комбинированный "Маяк-12К"	2 1 2 4 63 9 9 4
69	Административно- служебное здание (корпус "Р") (ПО ВЭС)	г.Волгоград, Советский р-н ул.Электродесовская , 66	АУПС Блок контрольно-пусковой "С 2000-КБП" Контроллер двухпроводной линии связи "С 2000-КДЛ" РИП-12 RS Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 212-34А" Извещатель пожарный тепловой адресный "ИП 02-02" Извещатель пожарный ручной адресный "ИП 513-3А" Оповещатель световой "Молния 12-3" "Выход" Оповещатель комбинированный "Маяк-12К"	2 1 1 24 45 12 12 2
70	Помещение серверной ПО ВЭС	г.Волгоград, Советский р-н ул.Электродесовская	АУГПТ Извещатель дымовой пожарный Контроллеры управления доступом ВЭРС ПУ	1 1 1 1

		66		ИП 212 45 ИИР	3
71	База ПО ВЭС пос. Горьковский (здание администрации ПБ)	г. Волгоград, Советский р-н, п.М.Горького, ул.Портовская, 1к	АУПС	Прибор приемо-контрольный УПКОП 135-1-1 искробезопасный Прибор Сигнал 20П Пульт С2000 ИП 212 ЗСУ (Извещатель дымовой пожарный) СКАТ 1200У Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач ИП-103-4/1 ИБ (Извещатель тепловой пожарный) ИИР 1 (Извещатель пожарный ручной) Выносной индикатор ВУОС, УШК Табло НБО 2х1 Звонок ОЗ "Свирель" УСС ОКОП Маяк 12К ППК-2 СКАТ 1200Д Устройство светосигнальное Маяк 12К ИП-212 ЗМ, ИП-101 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИИР (шлейф с ИИР) ППК "Радуга" Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИИР (шлейф с ИИР) УС Табло "Выход" (Табло световое "Выход") Сигнал 20 ББП-20 "Accordtec" Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИИР (шлейф с ИИР) ППК "Радуга" Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП) Извещатель пожарный ручной ИИР (шлейф с ИИР)	1 1 1 124 1 1 8 9 13 9 9 1 1 1 1 80 5 1 62 36 7 3 1 1 40 96 6 2 62 21 4
72	Административно-бытовое здание учебного центра ПО "ЛЭС"	Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, 2 км севернее, п. Калинин	АУПС		
73	АБК новое (3-х этажное) (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10	АУПС		
74	АБК старое (2-х этажное) (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10			
75	Гостиница, СЛЭП, СМТО (2-х этажное) (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10			

76	Столярная мастерская (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10
77	Волжский РЭС, Здравпункт (2-х эт.) (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10
78	СИЗП (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10
79	Столовая (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10
80	ОБК (оздоровительно- бытовой комплекс) 2эт. (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10
81	Проходная и Нач.охраны (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10
82	Склад прирельсовый (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10
83	Блок складов (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10

ППК "Радуга"	1
Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)	21
Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП)	2
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	1
ППК "Радуга"	2
Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)	26
Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП)	18
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	3
ППК "Радуга"	1
Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)	29
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	1
Устройство ДИП-3	6
ППК "Радуга"	1
Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)	40
Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП)	14
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	3
ППК "Радуга"	1
Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)	27
Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП)	11
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2
ППК "Гранит"	1
ППК "Радуга"	1
Извещатель пожарный ИП-212-5 (шлейф с ИП)	8
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2
ППК "Нога"	2
Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)	24
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	2
Устройство светосигнальное (УСС)	2
Оповещатель звуковой	2
ППК "Нога"	7
Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)	46
Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)	7
Устройство светосигнальное (УСС)	7

				Оповещатель звуковой		7
84	Склад ЛКМ (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10		ППК "Нога"		1
				Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)		8
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)		1
				Устройство светосигнальное (УСС)		1
				Оповещатель звуковой		1
85	Трансформаторная мастерская (База ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10		Гранит-ЭК		1
				УК-ВК/02		1
				ББП-20 "Accordtec"		1
				Извещатель пожарный ИП-101-2 (шлейф с ИП)		22
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)		1
				СКАТ 1200		2
86	Помещение серверной ПО ЛЭС	Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога 6, объект 10	АУГПТ	Извещатель дымовой пожарный		1
				Контроллеры управления доступом		1
				ВЭРС ПУ		1
				ИП 212 45		3
				ИПР		1
87	Административно-бытовое здание базы Николаевского РЭС (ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., Николаевский р-н, г.Николаевск, ул.Сивко, д.163	АУПС	Сигнал 20 (П)		1
				СКАТ 1200Д		1
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		1
				ИП-212-3СУ (шлейф с ИП)		54
				Извещатель пожарный ручной ИПР (шлейф с ИПР)		7
				Табло световое "Выход"		7
				Оповещатель звуковой		7
88	Административное здание базы Палласовского РЭС (ПО ЛЭС)	Волгоградская обл., г.Палласовка, ул.Ушакова,11	АУПС	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С 2000 М"		1
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"		1
				Резервированный источник питания "РИП-12-3/17М1-Р"		1
				Извещатель автоматический пожарный дымовой ИП-212-45		46
				Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск		3
				Оповещатель звуковой "Маяк-12-3М"		3
				Оповещатель световой "Молния-12"		3
				Оповещатель комбинированный "Маяк-12К"		1
				АКБ 12В, 17 А/ч "Delta" DTM 1217		1

92	(Старополтавского РЭС ПО ЛЭС) Административное здание Гмелинского участка (Старополтавского РЭС ПО ЛЭС)	ул.Степная,17 Старополтавский р- н с.Гмелинка, ул.Степная,16	АУПС	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/1,5 1х7	1
93	(Старополтавского РЭС ПО ЛЭС) Административное здание Иловатского участка (Старополтавского РЭС ПО ЛЭС)	Старополтавский р- н с.Иловатка, ул.Степная,63	АУПС	Аккумулятор АКБ 12В 7,0Ач	1
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	6
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	1
				Адресный расширитель С-2000-АР2	1
				Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1	6
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	1
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	1
				Пульт контроля и управления С-2000М	1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	1
				Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1
				Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1
				Устройство передачи извещений С-2000-PGE	1
				Адресный расширитель С-2000-АР2	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7	1
				Аккумулятор АКБ 12В 7Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	15
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	1
				Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1	10
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	3
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	3
				Пульт контроля и управления С-2000М	1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	1
				Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1
				Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1
				Устройство передачи извещений С-2000-PGE	1
				Адресный расширитель С-2000-АР2	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7	1
				Аккумулятор АКБ 12В 7Ач	2

94	Административное здание базы Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Промышленная, 2	АУПС	Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	14
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	1
95	Здание конторы базы Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Промышленная, 2	АУПС	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1	10
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Йволга"	3
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	3
				С-2000М Пульт контроля и управления	1
				С-2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи 1 - Шт.	2
				С-2000-СП1 Блок сигнально-пусковой	1
				С-2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой	1
				С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	1
				ИВЭПР 12/2 2х7 Источник вторичного электропитания резервированный	1
				АКБ 12В 12Ач Аккумулятор 12В 7,0 Ач	2
				ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный дымовой адресный	62
				ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный	3
				С2000-АР1 исп.02 с ИО 102-20 Б2П Извещатель охранный магнитоcontactный адресный	2
				С2000-ИК исп.03 Извещатель охранный оптико-электронный адресный	3
				С-2000-АР2 Адресный расширитель	1
				ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой	15
				Считыватель-3 Считыватель электронных ключей Touch Memory	1
				Маяк-12К Оповещатель светозвуковой	1
				ПКИ «Йволга» Оповещатель звуковой	3
				Кристалл-12 «Выход» Табло световое	2
				Кристалл-12 «Выход стрелка вправо» Табло световое	1
				С-2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи	1
				С-2000-СП1 Блок сигнально-пусковой	1
				ИВЭПР 12/1,5 1х7 Источник вторичного электропитания резервированный	1
				АКБ 12В 7,0Ач Аккумулятор 12В 7,0Ач	1
				ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный дымовой адресный	23
				ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный	2
				С2000-СМК Эстет Извещатель охранный магнитоcontactный адресный	2

				С2000-ИК исп.03 Извещатель охранный оптико-электронный адресный	2
				С-2000-АР2 Адресный расширитель	1
				ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой	15
				Считыватель-3 Считыватель электронных ключей Touch Memory	1
				Маяк-12К Оповещатель светозвуковой	1
				ПКИ «Иволга» Оповещатель звуковой	2
			АУПС	С2000-4 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	1
96	Гаражный бокс №7, гаражный бокс №8 Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Промышленная, 2		ИВЭПР 12/2 2х7 Источник вторичного электропитания резервированный	1
				АКБ 12В 7,0Ач Аккумулятор 12В 7,0Ач	2
				ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой	4
				ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной	2
				ИО 102-20 Б2П Извещатель охранный магнитоконтактный	6
				Астра-512 Извещатель охранный оптико-электронный	2
				Считыватель-3 Считыватель электронных ключей Touch Memory	1
				Маяк-12К Оповещатель светозвуковой	1
				Кристалл-12 «Выход» Табло световое	1
				Кристалл-12 «Выход стрелка влево» Табло световое	1
				ПКИ «Иволга» Оповещатель звуковой	2
97	Гаражный бокс №5 и №6, гаражный бокс №4, склад запчастей и компрессорная подстанция Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Промышленная, 2	АУПС	Сигнал-10 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	1
				ИВЭПР 12/2 2х7 Источник вторичного электропитания резервированный	1
				АКБ 12В 7,0Ач Аккумулятор 12В 7,0Ач	2
				ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой	14
				ИП 212-141М Извещатель пожарный дымовой	4
				ИПР-513-10 Извещатель пожарный ручной	3
				ИО 102-20 Б2П Извещатель охранный магнитоконтактный	10
				Астра-512 Извещатель охранный оптико-электронный	3
				Считыватель-3 Считыватель электронных ключей Touch Memory	1
				Маяк-12К Оповещатель светозвуковой	1
				ПКИ «Иволга» Оповещатель звуковой	3
				Кристалл-12 «Выход» Табло световое	1
				Кристалл-12 «Выход стрелка вправо-влево» Табло световое	1
				Кристалл-12 «Выход стрелка влево» Табло световое	1
98	Ольховский РЭС	Волгоградская обл.,	АУПС	Прибор приёмно-контрольный ППК	1

	(ПО КЭС) (рембоксы) (здание гаража базы Ольховского РЭС)	р.п.Ольховка, Энергетиков, 2		Извещатель пожарный дымовой ДИП	25
				Извещатель пожарный дымовой ИП	22
				Извещатель пожарный ручной ИПР	1
				Оповещатель звуковой	1
				Табло световое "Выход"	1
99	ПО КЭС (здание управления КЭС)	Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Советская,39	АУПС	Прибор приёмно-контрольный ППК БРП	6 4
				Извещатель пожарный дымовой ДИП, ИП 212 41М	367
				Извещатель пожарный ручной ИПР	17
				Оповещатель звуковой	7
				Табло световое "Выход"	26
				Устройство Светосигнальное	2
100	Пристройка к 2-х этажному нежилому зданию управления ПО "КЭС"	Волгоградская обл., г.Камышин, ул.Советская,39	АУПС	Прибор приёмно-контрольный Гранит-9 Эк АКБ 12В 7 А/ч	1 1
				ДИП, ИП 212 41М	24
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	6
				Оповещатель звуковой "Иволга"	6
				Табло световое "Выход"	6
				Маяк-12К Оповещатель светозвуковой	1
				ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой	14
101	Помещение серверной ПО КЭС	г.Камышин, ул.Советская, 39	АУППТ	Извещатель дымовой пожарный	1
				Контроллеры управления доступом	1
				ВЭРС ПУ	1
				ИП 212 45	3
				ИПР	1
102	Еланский РЭС (ПО КЭС)	Волгоградская обл., р.п.Елань, ул.Вокзальная, 63А	АУПС	Прибор приёмно-контрольный ППК	1
				Извещатель пожарный дымовой ДИП	70
				Извещатель пожарный ручной ИПР	4
				Оповещатель звуковой	4
				Табло световое "Выход"	4
103	Подстанция "НС-1" 35/6 кВ (ПО КЭС)	Волгоградская обл., г.Камышин, ПС"НС-1"	АУПС	Сигнал-20 (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный) Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	1 2
				Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ	2

			Устройство светосигнальное Маяк 12К	1
			Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1
			Преобразователь интерфейса RS232/RS485 в Ethernet C2000-Ethernet	1
			Источник резервного питания 12 В, 2 А, кратк. до 4 А, под акк. 7 Ач	1
			ИБЭПР 112-2-2-2К3	
			Коммутатор 10/100 Мб/с 5 портов Асогр HU5DP	1
			Извещатель дымовой без базы ИП 212-58 (ЕСО-1003)	4
			База Е 1000В (розетка для извещательной серии ЕСО 1000)	4
			Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 «Агат»	2
			Сигнал-20 (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный)	1
			Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	1
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ	8
			Устройство светосигнальное "Маяк 12К"	1
			Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	2
			Оповещатель световой (табло) "Молния-12В"	4
			Оповещатель звуковой "Иволга"	3
			Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ	4
			Источник резервного питания Скат 1200 Р20	1
			Преобразователь интерфейса RS232/RS485 в Ethernet C2000-Ethernet	1
			Коммутатор 10/100 Мб/с 5 портов Асогр HU5DP	1
			Сигнал-20 (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный)	1
			Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	2
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ	2
			Устройство светосигнальное "Маяк 12К"	1
			Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1
			Преобразователь интерфейса RS232/RS485 в Ethernet C2000-Ethernet	1
			Источник резервного питания 13,6 В, 5 А, под аккумуля. 12 Ач (2шт.)	1
			ИБЭПР 12/5 К2	
			Коммутатор 10/100 Мб/с 5 портов Асогр HU5DP	1
			Извещатель дымовой без базы ИП 212-58 (ЕСО-1003)	4
			База Е 1000В (розетка для извещательной серии ЕСО 1000)	4
			Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 «Агат»	2
			Сигнал-20 (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный)	1
104	Подстанция "НС-2" 35/6 кВ (ПО КЭС)	Волгоградская обл., г.Камышин, ПС"НС-2"	АУПС	
105	Подстанция "НС-3" 35/6 кВ (ПО КЭС)	Волгоградская обл., г.Камышин, ПС"НС-3"	АУПС	
106	Подстанция	Волгоградская обл.,	АУПС	

107	"Городская" 110/10кВ (ПО КЭС)	г.Камышин, ПС "Городская"	Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	2
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ	8
108	Здание РПБ (производственная база ПО КЭС)	Волгоградская обл., г.Камышин, ПС"Северная"	Устройство светосигнальное "Маяк 12К"	1
			Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	2
			Оповещатель световой (табло) "Молния-12В"	4
			Оповещатель звуковой "Иволга"	3
			Источник резервного питания 13,6 В, 5 А, под аккумулятор. 12 Ач (2шт.)	1
			ИВЭПР 12/5 К2	
			Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ	4
			Преобразователь интерфейса RS232/RS485 в Ethernet C2000-Ethernet	1
			Коммутатор 10/100 Мб/с 5 портов Асогр HUS5DP	1
			Сигнал-20 (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный)	1
			Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	2
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46	2
			Устройство светосигнальное "Маяк 12К"	1
			Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1
			Источник резервного питания 13,6 В, 5 А, под аккумулятор. 12 Ач (2шт.)	1
			ИВЭПР 12/5 К2	
			Преобразователь интерфейса RS232/RS485 в Ethernet C2000-Ethernet	1
			Коммутатор 10/100 Мб/с 5 портов Асогр HUS5DP	1
108	Здание РПБ (производственная база ПО КЭС)	Волгоградская обл., г.Камышин, Производственная база	Извещатель дымовой без базы ИП 212-58 (ЕСО-1003)	3
			База Е 1000В (розетка для серии ЕСО 1000)	3
			Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 «Агат»	2
			Сигнал-20 (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный)	3
			Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	2
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46	147
			Устройство светосигнальное "Маяк 12К"	3
			Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	7
			Оповещатель световой (табло) "Молния-12В"	6
			Источник резервного питания 13,6 В, 5 А, под аккумулятор. 12 Ач (2шт.)	1
			ИВЭПР 12/5 К2	
			Источник резервного питания 12 В, 2 А, кратк.до 4 А под аккумулятор. 7 Ач	1
			ИВЭПР 112-2-2-2К3	

				Оповещатель звуковой "Иволга"	5
109	Здание диспетчерского пункта Руднянского РЭС (ПО КЭС)	Волгоградская обл., р.п.Рудня	АУПС	Сигнал-10 (прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный)	1
				Пульт управления и индикации С2000-М	1
				Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet	1
				Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141М	25
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	2
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	2
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	2
				Оповещатель световой Табло "Выход"	2
110	Производственно-административное здание ПС 110/35/10кВ "Даниловская" (ПО КЭС)	Волгоградская обл., р.п.Даниловка, ул.Центральная,134	АУПС	Пульт контроля и управления С-2000М	1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	1
				Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1
				Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1
				Преобразователь интерфейса (RS232/RS485 в Ethernet) С-2000-Ethernet	1
				Адресный расширитель С-2000-АР2	2
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2x12 БР	1
				Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	45
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	7
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	2
				Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1	17
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	6
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	9
111	Здание ОПУ ПС 110/35/10кВ "Даниловская" (ПО КЭС)	Волгоградская обл., р.п.Даниловка, ул.Центральная,134	АУПС	Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet	1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	1
				Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2x7 БР	1
				Аккумулятор АКБ 12В 7,0Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	17

				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	2
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Йволга"	1
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	2
112	Здание склада хранения материалов ПС 110/35/10кВ "Даниловская" (ПО КЭС)	Волгоградская обл., р.л.Даниловка, ул.Центральная,134	АУПС	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2x7 БР	1
				Аккумулятор АКБ 12В 7,0Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141М	6
				Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1	38
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	8
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Йволга"	8
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	8
113	Производственно-административное здание производственной базы Ольховского РЭС (ПО КЭС)	Волгоградская обл., Ольховский р-н, с.Ольховка, ул.Энергетиков,2	АУПС	Пульт контроля и управления С-2000М	1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	1
				Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1
				Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1
				Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2x12	1
				Аккумулятор АКБ 12В 12Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	51
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	4
				Адресный расширитель С-2000-АР2	1
				Извещатель пожарный тепловой ИП-105-1-Д "Сауна"	2
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Йволга"	4
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	6
114	Здание КРУН ПС 110/10 кВ "Ольховка" (ПО КЭС)	Волгоградская обл., Ольховский р-н, с.Ольховка, ул.Энергетиков,2	АУПС	Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet	1
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С-2000-4	1
				Коммутатор с 5 портами D-Link 1005-1	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2x7	1

				Аккумулятор АКБ 12В 7,0Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141М	2
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	2
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	1
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	2
115	Здание ОПУ ПС 110/10 кВ "Ольховка" (ПО КЭС)	Волгоградская обл., Ольховский р-н, с.Ольховка, ул.Энергетиков,2	АУПС	Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet	1
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С-2000-4	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7	1
				Аккумулятор АКБ 12В 7,0Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141М	4
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	1
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	1
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	1
116	Производственно-административное здание ремонтно-производственной базы Котовского РЭС (ПО КЭС)	Котовский р-н, г. Котово, ул. Чернышевского, 28 А	АУПС	Пульт контроля и управления ПКУ «С2000М»	1
				Контроллер 2-х проводной линии связи «С2000-КДЛ»	1
				Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1»	1
				Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»	1
				Преобразователь интерфейса «С2000-Ethernet»	1
				Адресный расширитель «С2000-АР2»	1
				Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х12 БР	1
				Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	38
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	5
				Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1	18
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ «Иволга»	5
				Табло световое "Кристалл-12" "Выход"	5
117	Здание гаража на 5 автомашин со складскими	Котовский р-н, г. Котово, ул. Чернышевского, 28	АУПС	Контроллер 2-х проводной линии связи «С2000-КДЛ»	1
				Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1»	1
				Адресный расширитель «С2000-АР8»	2

	помещениями ремонтно- производственной базы Котовского РЭС (ПО КЭС)	А		Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х12 БР	1
				Аккумулятор АКБ 12В 12,0Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	9
				Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1	40
				Извещатель пожарный ручной адресный ИР-1	7
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ «Иволга»	7
				Табло световое "Кристалл-12" "Выход"	7
				Табло световое "Кристалл-12" "Выход стрелка вправо – влево»	1
118	Административное здание (ПО МЭС)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	Сигнал 20П SMD	1
				Устройство оптико-(фото) электрическое: блок питания и контроля РИП-12-3-17	1
				АКБ 18 А/ч, 12В	1
				Устройство промежуточное на кол-во лучей: 5	1
				ИП 212-41М извещатель пожарный	100
				ИПР 513-10	6
				Табло НБО 2Х1	6
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)	1
				Оповещатель звуковой "Иволга"	6
119	Здание АСДТУ(ПО МЭС)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	Сигнал 20П SMD	1
				Устройство оптико-(фото) электрическое: блок питания и контроля РИП-12-3-17	1
				АКБ 18 А/ч, 12В	1
				С 2000-КПБ	1
				ИП 212-41М извещатель пожарный	96
				ИПР 513-10	6
				Табло НБО 2Х1	6
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)	1
				Оповещатель звуковой "Иволга"	6
120	ПО МЭС (Здание СЛЭП)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	Сигнал 20П SMD	1
				Устройство оптико-(фото) электрическое: блок питания и контроля РИП-12-3-17	1

				АКБ 26 А/ч, 12В		1
				Устройство промежуточное на кол-во лучей: 5		1
				С 2000-КПБ		1
				ИП 212-41М извещатель пожарный		28
				ИПР 513-10		5
				Табло НБО 2Х1		5
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		1
				Оповещатель звуковой "Иволга"		5
121	Здание КСК (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	Сигнал 20П SMD		1
				Устройство оптико-(фото) электрическое: блок питания и контроля		1
				РИП-12-3-17		1
				С 2000-КПБ		1
				ИП 212-41М извещатель пожарный		88
				ИПР 513-10		12
				Табло НБО 2Х1		17
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		1
				АКБ 26 А/ч, 12В		1
				Оповещатель звуковой "Иволга"		11
122	Здание РПБ (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	Сигнал 20П SMD		1
				Устройство промежуточное на кол-во лучей: 5		1
				ИП 212-41М извещатель пожарный		113
				ИПР 513-10		8
				Датчик тепловой ИП 105/3		8
				Табло НБО 2Х1		3
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		7
				"СКАТ-1200Д" исп.1		1
				АКБ 26 А/ч, 12В		1
				Оповещатель звуковой "Иволга"		8
123	Здание СИЗП (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	С 2000-4		1
				Устройство оптико-(фото) электрическое: блок питания и контроля		1
				Устройство промежуточное на кол-во лучей: 5		1
				С 2000-КПБ		1
				ИП 212-41М извещатель пожарный		20

				ИПР 513-10		2
				Табло НБО 2Х1		2
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		1
				"СКАТ-1200Д" исп.1		1
				АКБ 7 А/ч, 12В		1
				Оповещатель звуковой "Иволга"		2
124	Помещения ОМТС (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	С 2000-4		1
				ИП 212-41М извещатель пожарный		10
				ИПР 513-10		1
				Табло НБО 2Х1		1
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		1
				"СКАТ-1200Д" исп.1		1
				АКБ 7 А/ч, 12В		1
				Оповещатель звуковой "Иволга"		1
125	Здание СМиТ (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	С 2000-4		1
				Устройство промежуточное на кол-во лучей: 5		1
				ИП 212-41М извещатель пожарный		32
				ИПР 513-10		5
				Табло НБО 2Х1		2
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		1
				"СКАТ-1200Д" исп.1		1
				АКБ 7 А/ч, 12В		1
				Оповещатель звуковой "Иволга"		3
126	Здание ЦЦР (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	С 2000-4		1
				Устройство промежуточное на кол-во лучей: 5		1
				Датчик тепловой ИП 105/3		8
				ИП 212-41М извещатель пожарный		19
				ИПР 513-10		3
				Табло НБО 2Х1		3
				Устройство светосигнальное (Маяк 12К)		1
				"СКАТ-1200Д" исп.1		1
				АКБ 7 А/ч, 12В		1
				Оповещатель звуковой "Иволга"		2

127	Центральная проходная (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	ИП 212-41М извещатель пожарный Оповещатель звуковой "Иволга" Устройство светосигнальное (Маяк 12К) С 2000 ИПР 513-10 Табло НБО 2Х1	4 1 1 1 1
128	проходная СЛЭП (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	С 2000-М	1
129	Помещение серверной ПО МЭС	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУГПТ	Прибор управления пожарный - АРК ВЭРС-ПУ ИПР 514-2 Извещатель пожарный ручной ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой ИО 102-1612 Извещатель охранный магнито-контактный Световое табло "Автоматика отключена" «Газ не входит», «Газ уходит» "Молния-12" Оповещатель звуковой "Гром-12" Блок резервного питания "БПП-12" Аккумулятор 12В 7 Ач Электрический активатор ЕА-INERGEN Балон высокого давления "Интерген" 500/300	1 1 3 1 3
130	Административное здание Михайловского РЭС (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	Приборы ПС на: 4 луча Гранит-5 ИП 212-41М извещатель пожарный ИПР 513-10 Табло НБО 2Х1 Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02 Аккумуляторная батарея 12 А/ч, 12В Устройство светосигнальное Маяк 12К Оповещатель звуковой "Иволга"	1 1 81 8 7
131	Подстанция "Михайловская" 110/10 кВ (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ПС "Михайловская"	АУПС	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П SMD» Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ» Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000" Блок контроля и индикации «С2000-БКИ»	1 1 1 1

			Источник бесперебойного питания «Скат-1200 У2» исп.2	1
			Аккумуляторная батарея 26 А/ч,12В	2
			Реле УК- ВК №1 (U=12V/U=12V)	1
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М»	64
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	8
			Световой оповещатель «Выход» "Молния-12В"	8
			Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	6
			Оповещатель охранно-пожарный «Маяк-12К»	3
			Оповещатель охранно-пожарный светов. «Маяк-12С»	2
132	Подстанция "Себряковская" 110/10 кВ (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, ПС "Себряковская"	АУПС	1
			Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	1
			Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000"	1
			Источник бесперебойного питания «Скат-1200Д» исп. 2	1
			Блок контрольно пусковой "С2000 - КПБ"	1
			Аккумуляторная батарея 24 А/ч,12В	1
			Выносное устройство оптической сигнализации УШК-01	2
			Реле УК- ВК №1 (U=12V/U=12V)	1
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М»	39
			Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М П/П»	2
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	5
			Световой оповещатель «Выход» "Молния-12В"	5
			Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	5
			Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	2
133	Подстанция "Иловля" 110/10 кВ (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Иловля, ПС "Иловля"	АУПС	1
			Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С 2000-4»	1
			Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С 2000"	1
			Источник бесперебойного питания «Скат-1200Д» исп.2	1
			Блок контрольно пусковой "С2000 - КПБ"	1
			Аккумуляторная батарея 17А/ч,12В	1
			Выносное устройство оптической сигнализации УШК-01	2
			Реле УК- ВК №1 (U=12V/U=12V)	1
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М»	24
			Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М П/П»	2
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	3

				Световой оповещатель «Выход» "Молния-12В"	4
				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	4
				Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	3
134	Административное здание Клетского РЭС (ПО МЭС)	Волгоградская обл., ст.Клетская, ул.Дымченко,48	АУПС	Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ"	1
				Пульт контроля и управления "С2000-М"	1
				Адресный расширитель "С2000-АР2"	4
				Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А"	74
				Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ"	10
				Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В"	21
				Извещатель пожарный тепловой "ИП-105-1-Д" "Сауна"	10
				Извещатель пожарный тепловой искро-безопасный "ИП-103-5/1-А3 ИБ" (через устройство УПКОП 135-1-1, аккумуляторная)	8
				Устройство передачи извещений "С2000-PGE"	1
				Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	1
				Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	1
				Световое табло «Выход» «Молния-12»	15
				Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун"	11
				Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1
				Устройство коммутационное УК-ВК/03	1
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200Д» исп.2	1
				Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч	2
135	Административное здание Кумылженского РЭС (ПО МЭС)	Волгоградская обл., ст.Кумылженская, ул.Энергетиков,15	АУПС	Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ"	1
				Пульт контроля и управления "С2000-М"	1
				Адресный расширитель "С2000-АР2"	1
				Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А"	36
				Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ"	4
				Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В"	15
				Устройство передачи извещений "С2000-PGE"	1
				Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	1
				Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1
				Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	1
				Световое табло «Выход» «Молния-12»	4
				Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун"	5

				Устройство коммутационное УК-ВК/03	7
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200Д» исп.2	1
				Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч	1
136	Административное здание Логовского РЭС (ПО МЭС)	Волгоградская обл., с.Лог, ул.Телеграфная,79	АУПС	Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ"	1
				Пульт контроля и управления "С2000-М"	1
				Адресный расширитель "С2000-АР2"	3
				Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А"	43
				Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ"	10
				Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В"	45
				Устройство передачи извещений "С2000-PGE"	1
				Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	1
				Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1
				Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	1
				Световое табло «Выход» «Молния-12»	10
				Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун"	9
				Устройство коммутационное УК-ВК/03	7
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200Д» исп.2	1
				Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч	2
137	Административное здание Серафимовичского РЭС (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Серафимович, ул.Большевистская,50	АУПС	Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ" (устройство цифровой регистрации)	1
				Пульт контроля и управления "С2000-М"	1
				Адресный расширитель "С2000-АР2" (устр-во промежуточное)	2
				Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1
				Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А"	44
				Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ"	10
				Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В"	35
				Извещатель пожарный тепловой адресный "С2000-ИП-02-02"	2
				Устройство передачи извещений "С2000-PGE"	1
				Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	1
				Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	1
				Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун"	12
				Световое табло «Выход» «Молния-12»	11
				Стабилизатор ST-555 (Терlocom)	1

				Устройство коммутационное УК-ВК/03		2
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200Д» исп.2		1
				Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч		1
138	Производственное здание "Дом ГПД" Зимняцкого мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	Волгоградская обл., Серафимовичский район, х.Зимняцкий, ул.Сельхозтехника, д.1	АУПС	Пульт контроля и управления С-2000-М		1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ		1
				Блок сигнально-пусковой С-2000-СПП		1
				Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ		1
				Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet		1
				Адресный расширитель С-2000-АР2		1
				Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7		1
				Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач		2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)		8
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ		2
				Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1		6
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"		1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"		2
				Табло световое "Молния-12" "Выход"		2
139	Здание гаража Зимняцкого мастерского участка (1) (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	Волгоградская обл., Серафимовичский район, х.Зимняцкий, ул.Сельхозтехника, д.1	АУПС	Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet		1
				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4		1
				Коммутатор с 5 портами D-Link 1005-1		1
				Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7		1
				Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач		2
				Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1		9
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10		1
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"		1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"		1
				Табло световое "Молния-12" "Выход"		2
140	Здание гаража Зимняцкого мастерского участка (2) (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	Волгоградская обл., Серафимовичский район, х.Зимняцкий, ул.Сельхозтехника, д.1	АУПС	Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet		1
				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"		1
				Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7		1
				Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач		2
				Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1		4
				Извещатель пожарный тепловой ИП-212-141М		8

				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	2
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	2
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	2
141	Производственное здание "Дом ГПД" Клетского Почтового мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	Волгоградская обл., Серафимовичский район, х.Клетского Почтовый, ул.Генерала Ватутина, д.2	АУПС	Пульт контроля и управления С-2000-М	1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	1
				Блок сигнально-пусковой С-2000-СПП	1
				Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1
				Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet	1
				Адресный расширитель С-2000-АР2	1
				Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7	1
				Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач	2
				Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А)	17
				Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	2
				Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1	6
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	2
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	2
142	Здание гаража Клетского Почтового мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	Волгоградская обл., Серафимовичский район, х.Клетского Почтовый, ул.Генерала Ватутина, д.2	АУПС	Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet	1
				Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	1
				Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7	1
				Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач	2
				Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1	6
				Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141М	4
				Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	2
				Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К"	1
				Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга"	2
				Табло световое "Молния-12" "Выход"	3
143	Производственное здание "Дом ГПД-1" Усть-Хопёрского мастерского участка (Серафимовичский	Волгоградская обл., Серафимовичский район, ст. Усть-Хопёрская, ул.Донская, д.27	АУПС	Пульт контроля и управления С-2000-М	1
				Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ	1
				Блок сигнально-пусковой С-2000-СПП	1
				Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1
				Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet	1

РЭС ПО МЭС)				
144	Здание гаража Усть-Хопёрского мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	Волгоградская обл., Серафимовичский район, ст. Усть-Хопёрская, ул. Донская, д. 27	АУПС	Адресный расширитель С-2000-АР2 Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7 Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К" Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга" Табло световое "Молния-12" "Выход" Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С-2000-4" Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7 Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К" Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга" Табло световое "Молния-12" "Выход" Пульт контроля и управления С-2000-М Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-КДЛ Блок сигнально-пусковой С-2000-СПП Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ Преобразователь интерфейса С-2000-Ethernet Адресный расширитель С-2000-АР2 Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7 Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К" Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга" Табло световое "Молния-12" "Выход"
145	Производственное здание Чеботарёвского мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	Волгоградская обл., Серафимовичский район, х. Большой, ул. Степная, д. 1	АУПС	Адресный расширитель С-2000-АР2 Источник вторичного электропитания резерв ИВЭПР 12/2 2x7 Аккумулятор 12В 7Ач АКБ 12В 7Ач Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 Оповещатель светозвуковой "Маяк-12К" Оповещатель звуковой ПКИ "Иволга" Табло световое "Молния-12" "Выход"

146	Административное здание ПО "УЭС"	Волгоградская область, г.Урюпинск, пр.Ленина, 139	АУПС	С-2000М Пульт контроля и управления С-2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-СП1 Блок сигнально-пусковой С-2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса Сигнал-20П SMD Прибор приемно-контрольный ИВЭПР 12/2 2х12 БР Источник вторичного электропитания резервированный АКБ 12В 12Ач Аккумулятор 12В 12,0 Ач ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный дымовой адресный ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный С-2000-АР2 Адресный расширитель ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой ИП-2.4 Извещатель пожарный дымовой двухточечный Считыватель-3 Считыватель электронных ключей Touch Memory Маяк-12К Оповещатель светозвуковой ПКИ «Иволга» Оповещатель звуковой Кристалл-12 «Выход» Табло световое Прибор управления пожарный - АРК ВЭРС-ПУ ИПР 514-2 Извещатель пожарный ручной ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой ИО 102-1612 Извещатель охранный магнито-контактный Световое табло "Автоматика отключена" «Газ не входит», «Газ уходит» "Молния-12" Оповещатель звуковой "Гром-12" Блок резервного питания "БРП-12" Аккумулятор 12В 4,5 Ач Электрический активатор ЕА-INERGEN Балон высокого давления "Интерген" 500/300 Сигнал 20 ИП 212 41М (шлейф с ИП) СКАТ 1200Д исп.02 АКБ 7Ач,12В	1 2 1 1 1 1 1 2 124 10 1 40 10 1 1 8 9 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 43 2 2
147	Помещение серверной ПО УЭС	Волгоградская область, г.Урюпинск, пр.Ленина, 139	АУГПТ	С-2000М Пульт контроля и управления С-2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-СП1 Блок сигнально-пусковой С-2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса Сигнал-20П SMD Прибор приемно-контрольный ИВЭПР 12/2 2х12 БР Источник вторичного электропитания резервированный АКБ 12В 12Ач Аккумулятор 12В 12,0 Ач ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный дымовой адресный ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный С-2000-АР2 Адресный расширитель ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой ИП-2.4 Извещатель пожарный дымовой двухточечный Считыватель-3 Считыватель электронных ключей Touch Memory Маяк-12К Оповещатель светозвуковой ПКИ «Иволга» Оповещатель звуковой Кристалл-12 «Выход» Табло световое Прибор управления пожарный - АРК ВЭРС-ПУ ИПР 514-2 Извещатель пожарный ручной ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой ИО 102-1612 Извещатель охранный магнито-контактный Световое табло "Автоматика отключена" «Газ не входит», «Газ уходит» "Молния-12" Оповещатель звуковой "Гром-12" Блок резервного питания "БРП-12" Аккумулятор 12В 4,5 Ач Электрический активатор ЕА-INERGEN Балон высокого давления "Интерген" 500/300 Сигнал 20 ИП 212 41М (шлейф с ИП) СКАТ 1200Д исп.02 АКБ 7Ач,12В	1 2 1 1 1 1 2 124 10 1 40 10 1 1 8 9 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 43 2 2
148	Здание АБК Нехаевский РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., пгт.Нехаевский, ул.Победы,40	АУПС	С-2000М Пульт контроля и управления С-2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи С-2000-СП1 Блок сигнально-пусковой С-2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса Сигнал-20П SMD Прибор приемно-контрольный ИВЭПР 12/2 2х12 БР Источник вторичного электропитания резервированный АКБ 12В 12Ач Аккумулятор 12В 12,0 Ач ИП-212-34А (ДИП-34А) Извещатель пожарный дымовой адресный ИПР-513-3АМ Извещатель пожарный ручной адресный С-2000-АР2 Адресный расширитель ИП 103-5/1 Извещатель пожарный тепловой ИП-2.4 Извещатель пожарный дымовой двухточечный Считыватель-3 Считыватель электронных ключей Touch Memory Маяк-12К Оповещатель светозвуковой ПКИ «Иволга» Оповещатель звуковой Кристалл-12 «Выход» Табло световое Прибор управления пожарный - АРК ВЭРС-ПУ ИПР 514-2 Извещатель пожарный ручной ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой ИО 102-1612 Извещатель охранный магнито-контактный Световое табло "Автоматика отключена" «Газ не входит», «Газ уходит» "Молния-12" Оповещатель звуковой "Гром-12" Блок резервного питания "БРП-12" Аккумулятор 12В 4,5 Ач Электрический активатор ЕА-INERGEN Балон высокого давления "Интерген" 500/300 Сигнал 20 ИП 212 41М (шлейф с ИП) СКАТ 1200Д исп.02 АКБ 7Ач,12В	1 2 1 1 1 1 2 124 10 1 40 10 1 1 8 9 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 43 2 2

				Шлейф с ДИП за 10шт. ИП 212-41М	29
				Шлейф с ИПР за 10шт.	2
				Оповещатель звуковой "Иволга"	9
				УС Табло "Выход"	8
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				С-2000М Пульт контроля и управления	1
				Прибор приёмно-контрольный Астра 712/4	1
				АКБ 4,5Ач,12В	1
				Оповещатель комбинированный Маяк-12К	1
				Извещатель пожарный(тепловой) ИП 103-4/1	15
				Извещатель пожарный(дымовой) ДИП 212-41М	54
				Извещатель пожарный ручной ИПР-ИР-1	7
				Оповещатель звуковой "Иволга"	7
				Табло "ВЫХОД" Блик С-12о (НБО-2х1 12в-01К)	7
				СКАТ 1200Д исп.02	2
				АКБ 7Ач,12В	2
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	1
				Прибор приёмно-контрольный Гранит 8	1
				ИП 212 45 (Извещатель дымовой пожарный)	42
				ИПР Кск	5
				ИП 103-5/1	19
				Оповещатель звуковой "Иволга"	6
				Табло световое "ВЫХОД"	6
				Устройство Светосигнальное "Маяк-12"	1
				СКАТ 1200Д исп.02	2
				АКБ 7Ач,12В	2
				Пульт управления и контроля С2000М	2
				Прибор приемно-контрольный С2000-4	2
				Прибор приёмно-контрольный Сигнал-10	1
				Контрольно-пусковой блок «С2000»	1
149	Здание АБК Новониколаевского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., р.п. Новониколаевск, ул.Советская,40	АУПС		
150	Здание АБК Киквидзенского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., Киквидзенский район, ст. Преображенская	АУПС		
151	Здание АБК Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., ст.Алексеевская, ул.Садовая,2	АУПС		

			Блок контрольно пусковой "С2000 - КПБ"	1
			Реле УК- ВК №1 (U=12V/U=12V)	1
			Извещатель пожарный ручной ИПР-К	4
			Оповещатель комбинированный УСС-12	1
			Извещат. пожарн(дым.,оптик-электрон.) ИП 212-70	14
			Извещат. пожарный(дым.,опт.-эл.) ИП 212-45"Марко"	101
			Извещатель пожарный(тепловой) ИП 103-5/1	21
			Устройство шлейфовое контрольное УШК-01	4
			Оповещатель световой "Молния-12-3" табло "Выход"	4
			СКАТ 1200Д исп.02	2
			АКБ 7Ач,12В	2
152	Подстанция "Урюпинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ПС"Урюпинская"	АУПС Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С 2000" Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02 Блок контрольно пусковой "С2000 - КПБ" Аккумуляторная батарея 24А/ч, 12В Выносное устройство оптической сигнализации УШК-01 Реле УК- ВК №1 (U=12V/U=12V) Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М» Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М П/П» Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ» Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В» Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга» Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К» Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М» Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ» Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В» Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга» Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	1 1 1 1 1 1 6 1 48 6 7 6 6 2 4 4 4 4 3
153	Подстанция "Алексеевская-2" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., ст.Алексеевская, ПС"Алексеевская-2"	АУПС Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) – 2048 «С2000» Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10» версии 1.03.	2 1
154	Подстанция "Новоаннинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Новоаннинский, ПС"Новоаннинская"	АУПС	

				Коммутационное устройство «УК-ВК/02»	1
				Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»	1
				Источник вторичного электропитания резервированный серии «Скат 1200Д» исп.02 12В, 2А	2
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	2
				Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М»	26
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	5
				ИП 101-1А-А3 извещатель пожарный тепловой максимальный	2
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	5
				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	5
				Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	2
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С 2000-4»	2
				Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»	2
				Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000М"	1
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02	1
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	1
				Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М»	2
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	1
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	3
				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	3
				Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	4
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С 2000-4»	2
				Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000"	1
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02	3
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	1
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	1
				Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М»	6
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	4
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	4
155	Подстанция "Нехаевская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., ст.Нехаевская, ПС"Нехаевская"	АУПС	Коммутационное устройство «УК-ВК/02»	1
				Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»	1
				Источник вторичного электропитания резервированный серии «Скат 1200Д» исп.02 12В, 2А	2
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	2
				Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М»	26
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	5
				ИП 101-1А-А3 извещатель пожарный тепловой максимальный	2
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	5
				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	5
				Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	2
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С 2000-4»	2
				Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»	2
				Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000М"	1
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02	1
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	1
				Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М»	2
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	1
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	3
				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	3
				Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	4
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С 2000-4»	2
				Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000"	1
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02	3
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	1
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	1
				Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М»	6
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	4
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	4
156	Подстанция "Заводская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Новониколаевский , ПС"Заводская"	АУПС	Коммутационное устройство «УК-ВК/02»	1
				Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле «С2000-КПБ»	1
				Источник вторичного электропитания резервированный серии «Скат 1200Д» исп.02 12В, 2А	2
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	2
				Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 212-41М»	26
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	5
				ИП 101-1А-А3 извещатель пожарный тепловой максимальный	2
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	5
				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	5
				Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	2
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С 2000-4»	2
				Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»	2
				Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000М"	1
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02	1
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	1
				Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М»	2
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	1
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	3
				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	3
				Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К»	4
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «С 2000-4»	2
				Пульт контроля и управления охранно- пожарный "С 2000"	1
				Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02	3
				Аккумуляторная батарея 12 А/ч,12В	1
				Комплект оптический приемник-передатчик видеосигнала NT-D401-20	1
				Медиаконвертер D-Link DMC-920	1
				С-2000-Ethernet Преобразователь интерфейса	1
				Извещатель пожарный дымовой оптик-электрон. «ИП 212-41М»	6
				Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР-3СУМ»	4
				Световой оповещатель «Выход» «Молния-12В»	4

				Оповещатель звуковой ПКИ-1 «Иволга»	4
157	Здание склада (База Алексеевского РЭС ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский район, ст. Алексеевская,	АУПС	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12К» Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 Извещатель дымовой линейный ИПДЛ	4 1 2
158	Здание гаражей (База Алексеевского РЭС ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул.Садовая,2	АУПС	Оповещатель светозвуковой (уличный) Маяк-12К Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 Стабилизатор напряжения Теплоком Светильник аварийного освещения SKAT LT2330 АКБ 12В, 17 А/ч Резервный источник питания РИП-12 Автоматический выключатель ИЭК ВА-47 1Р 4А Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ" Пульт контроля и управления "С2000-М" Адресный расширитель "С2000-АР2" Устройство передачи извещений "С2000-PGE" Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А" Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ" Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В" Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2 Световое табло «Выход» «Молния-12» Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун" Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01 Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч Пульт контроля и управления светодиодный "С2000-КС" Стабилизатор Терлосом ST-555 Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet" Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ" Световое табло «Выход» «Молния-12» Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун" Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	2 3 1 1 1 1 1 1 1 16 3 15 1 2 2 1 1 1 1 5 6 1
159	Здание АБК Новоаннинского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Новоаннинский, ул.П.Лумумбы,89	АУПС		
160	Здание АБК Урюпинского РЭС совместно с гаражами (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30	АУПС		

				Устройство коммутационное УК-ВК/03	4
				Адресный расширитель "С2000-АР2"	2
				Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	1
				Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1
				Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А"	25
				Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ"	5
				Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В"	22
				Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч	1
161	Здание ЦЦР (пека централизованного ремонта) (база ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30 /2	АУПС	Пульт контроля и управления светодиодный "С2000-КС"	1
				Стабилизатор Терлосом ST-555	1
				Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet"	1
				Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ"	1
				Световое табло «Выход» «Молния-12»	10
				Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун"	14
				Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	1
				Адресный расширитель "С2000-АР2"	3
				Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	1
				Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч	2
				Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1
				Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А"	32
				Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ"	10
				Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В"	15
				Линейный неадресный дымовой пожарный извещатель "ИПДЛ-52СМ" (ИП-212-52СМ)	4
				Извещатель пожарный тепловой адресный "С2000-ИП-02-02"	2
				Пульт контроля и управления светодиодный "С2000-КС"	1
				Стабилизатор Терлосом ST-555	1
				Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet"	1
				Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ"	1
				Световое табло «Выход» «Молния-12»	5
				Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун"	6
				Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	1
				Устройство коммутационное УК-ВК/03	1
162	Здание центрального склада (база ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30 /2			
163	Здание корпуса службы линий на базе ПО УЭС	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30 /2	АУПС		

			Адресный расширитель "С2000-АР2"	1
			Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	1
			Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1"	1
			Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А"	13
			Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ"	5
			Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В"	24
			Извещатель пожарный тепловой адресный "С2000-ИП-02-02"	2
			Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч	1
164	Здание инженерно-лабораторного корпуса базы ПО УЭС и здание поста охраны	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30 /2	АУПС Пульт контроля и управления "С2000-М" Стабилизатор Terlocom ST-555 Преобразователь интерфейсов "С2000-Ethernet" Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ" Световое табло «Выход» «Молния-12» Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун" Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2 Устройство коммутационное УК-ВК/03 Адресный расширитель "С2000-АР2" Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01 Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП-212-34А" Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР-513-3АМ" Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В" Аккумуляторная батарея АКБ 12В, 17 А/ч	1 1 1 1 10 13 1 10 1 1 1 70 9 24 2
165	Административное здание Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст.Усть-Бузулукская, ул.Советская,30	АУПС Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" Пульт контроля и управления "С2000-М" Извещатель пожарный дымовой "ИП-212-45" Извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10" Извещатель пожарный тепловой "ИП-103-5/1-В" Устройство передачи извещений "С2000-PGE" Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01 Оповещатель речевой ПКИ-РС1 "Говорун" Световое табло «Выход» «Молния-12» Оповещатель светозвуковой "Октава-12В" исп.2	1 1 8 1 6 1 1 1 1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Производственная База Октябрьского РЭС (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Административно-служебное здание (Административный корпус) (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Здание РММ (ремонтно- механических мастерских) (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Здание по регенерации трансформаторного масла (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	Производственная база ЦТП, ЗРУ 6кВ (ПС "Советская" 110кВ) (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	2-х эт. здание ССДТУ (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	Здание проходной, буфета (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	Здание центрального склада ОМТС (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	2-х эт. здание по ремонту трансформаторов (ЦТР ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	2-х эт. здание службы механизации и транспорта (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	Склад службы механизации и транспорта (СМиТ)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Здание склада газа, красок (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Здание столярной мастерской (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	Помещение серверной ПО ПЭС	Регламент №2	АУПП	Ежеквартально	Сентябрь 2019 Декабрь 2019 Март 2020 Июнь 2020		X			X			X			X
37	ЗРУ 6 кВ (ПС "ЗКО-1" 110 кВ) (ПО ПЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежеквартально	Август 2019 Ноябрь 2019 Февраль 2020 Май 2020		X		X			X			X	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	Трансформаторная мастерская (База ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	Помещение серверной ПО ЛЭС	Регламент №2	АУППТ	Ежеквартально	Август 2019 Ноябрь 2019 Февраль 2020 Май 2020		X			X			X			X	
87	Административно-бытовое здание базы Николаевского РЭС (ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
88	Административное здание базы Палласовского РЭС (ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
89	Административное здание базы Старополтавского РЭС (ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
90	Здание конторы РЭС (Старополтавского РЭС ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
91	Помещение бригады ОРП (Старополтавского РЭС ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
92	Административное здание Гмелинского участка (Старополтавского РЭС ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
93	Административное здание Иловатского участка (Старополтавского РЭС ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
94	Административное здание базы Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
95	Здание конторы базы Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
96	Гаражный бокс №7, гаражный бокс №8 Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
97	Гаражный бокс №5 и №6, гаражный бокс №4, склад запчастей и компрессорная подстанция Ленинского РЭС (ПО ЛЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
98	Ольховский РЭС (ПО КЭС) (рембоксы) (здание гаража базы Ольховского РЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
99	ПО КЭС (здание управления КЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
100	Пристройка к 2-х этажному нежилому зданию управления ПО "КЭС"	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019-30.06.2020	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	Подстанция "Заводская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежеквартально	Сентябрь 2019 Декабрь 2019 Март 2020 Июнь 2020								X			
157	Здание склада (База Алексеевского РЭС ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	Здание гаражей (База Алексеевского РЭС ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	Здание АБК Новоаннинского РЭС (ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	Здание АБК Урюпинского РЭС совместно с гаражами (ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Здание ЦДР (цеха централизованного ремонта) (база ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Здание центрального склада (база ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	Здание корпуса службы линий на базе ПО УЭС	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	Здание инженерно-лабораторного корпуса базы ПО УЭС и здание поста охраны	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
165	Административное здание Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
166	Здание гаражей, мастерских Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	Здание вагончика оперативного персонала на ПС 35/10 кВ "Компрессорная" (ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	Здание дома дежурного персонала на ПС 110 кВ "Рябовская" (ПО УЭС)	Регламент №3	АУПС	Ежемесячно	01.07.2019- 30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*При обслуживании установок АУПС, АУПТ и АСПДЗ предусмотреть выполнение текущего и восстановительного ремонта установок и их составных частей (Приложение № 2.3.). Выполнять техническое обслуживание установок и систем в объёме типовых регламентов РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики правила технического содержания";

Регламент № 2 (техническое обслуживание систем газового пожаротушения)

1. Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

1. Внешний осмотр составных частей систем (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; Электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб.

2. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах.

3. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

4. Контроль качества огнегасящего вещества.

5. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части).

6. Профилактические работы.

7. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах - ежеквартально.

8. Метрологическая проверка КИП - ежегодно.

9. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления - ежегодно.

10. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей - 1 раз в 3 года.

11. Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность - 1 раз в 3,5 года.

12. Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением - в соответствии с нормами Госгортехнадзора.

Регламент № 3 (техническое обслуживание систем пожарной сигнализации)

1. Внешний осмотр составных частей установки ПС на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления.

2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой сигнализации, наличие предусмотренных пломб.

3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

4. Проверка работоспособности составных частей установки ПС, измерение параметров шлейфа сигнализации.

5. Профилактические работы.

6. Проверка работоспособности системы.

7. Метрологическая проверка КИП - ежегодно (1 раз в год).

8. Измерение сопротивления рабочего и защитного заземления - ежегодно (1 раз в год).

9. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей - 1 раз в 3 года.

Регламент № 4 (техническое обслуживание систем противодымной защиты зданий и сооружений)

1. Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.

2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации.

3. Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.

4. Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части).

5. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.

6. Метрологическая проверка КИП - ежегодно.

7. Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления - ежегодно.

8. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей - 1 раз в 3 года.

 Аксенов В.В.

**Объем, содержание, периодичность оказания услуг технического обслуживания оборудования
(разовые услуги, разовое выполнение работ)**

№ п/п	Номер объекта в соответст вии с Приложе нием № 1	Наименование объекта	Адрес	Типы установо к	Перечень технических средств АУПС, АУГПП, АСПДЗ, подлежащих замене/ремонту	Замена/ремонт оборудования (материалов)		График выполнения оказания услуг (выполнения работ)		
						тип, наименова ние	кол-во	июль 2019г	август 2019г	сентябрь 2019г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Помещения административного здания аппарата управления филиала ПАО "МРСК Юга"- "Волгоградэнерго"	г.Волгоград, пр-т Ленина, 15	АУПС	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	С2000- БКИ	1		X	
2	23	Административно- служебное здание (Административный корпус) (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	Устройство Светосигнальное (Маяк 12К)	Маяк 12К	1		X	
3	29	Здание проходной, буфета (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	С 2000	С 2000	1		X	
4	32	2-х эт. здание службы механизации и транспорта (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	Сигнал 20	Сигнал 20	1		X	
5	34	Здание склада газа, красок (ПО ПЭС)	г.Волгоград, ул.Огарёва, 28	АУПС	Оповещатель комбинированный свето-звуковой	Маяк-12-К	1		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	35	Здание столлярной мастерской (ПО ПЭС)	г. Волгоград, ул. Огарёва, 28	АУПС	Извещатель тепловой ИП 103-5/1 (шлейф с ИП)	ИП 103-5/1	Заменить -6 шт.; Закрепить шлейфы и существующие датчики ИП 103-5/1 - 8 шт.		X	
7	45	КПП (Городищенский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Городищенский р-н, п. Городище, ул. Держинского, 1А	АУПС	БРП-12	АКБ 7Ач,12В	1	X		
8	47	Здание административное базы Городского РЭС (ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул. Азизбекова, дом № 2«А»	АУПС	Источник вторичного электропит. "Скаг-1200Д"	АКБ 7Ач,12В	1	X		
9	48	Здание административной базы (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	г. Волгоград, ул. Кольцова, дом 45	АУПС	Резервный источник питания "РИП-12(01)"	АКБ 17Ач,12В	1	X		
10	54	Административное здание (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл., Калачевский р-н, пос. Пархоменко, ул. Шосейная, 15	АУПС	СКАТ 1200Д	АКБ 7Ач,12В	1	X		
11	58	Административное здание (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	Волгоградская обл. Калачевский р-н, г. Калач-на-Дону, ул. Заводская, 4	АУПС	РИП-12	АКБ 17Ач,12В	1	X		
12	70	Помещение серверной ПО ВЭС	г. Волгоград, Советский р-н ул. Электроресовская, 66	АУПТ	Контроллеры управления доступом	ремонт СКУД	1		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	71	База ПО ВЭС пос. Горьковский (здание администрации ПБ)	г. Волгоград, Советский р-н п.М.Горького, ул.Портовская, 1к	АУПС	СКАТ 1200У	АКБ 17Ач,12В	1	X		
14	118	Административное здание (ПО МЭС)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	РИП-12-3-17	АКБ 26 Ач, 12В	1	X		
15	119	Здание АСДТУ(ПО МЭС)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	РИП-12-3-17	АКБ 26 Ач, 12В	1	X		
16	120	ПО МЭС (Здание СЛЭП)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	РИП-12-3-17	АКБ 26 Ач, 12В	1	X		
17	121	Здание КСК (ПО МЭС)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	РИП-12-3-17	АКБ 26 Ач, 12В	1	X		
18	129	Помещение серверной ПО МЭС	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУГПТ	Блок резервного питания "БРП-12"	АКБ 7Ач,12В	1	X		
19	130	Административное здание Михайловского РЭС (ПО МЭС)	Волгоградская обл. г.Михайловка, ул. Ленина, 205	АУПС	Источник бесперебойного питания «Скат-1200 Д» исп. 02	АКБ 12Ач,12В	1	X		
20	131	Подстанция "Михайловская" 110/10 кВ (ПО МЭС)	Волгоградская обл., г.Михайловка, МЭС ПС"Михайловская"	АУПС	Источник бесперебойного питания «Скат-1200 У2» исп.2	АКБ 26 Ач, 12В	2	X		
21	134	Административное здание Клетского РЭС (ПО МЭС)	Волгоградская обл., ст.Клетская, ул.Дымченко,48	АУПС	Источник бесперебойного питания «Скат-1200Д» исп.2	АКБ 17Ач,12В	1	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	147	Помещение серверной ПО УЭС	Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, 139	АУППТ	Блок резервного питания "БРП-12"	АКБ 4,5Ач,12В	1		X	
23	148	Здание АБК Нехаевский РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., пгт. Нехаевский, ул. Победы, 40	АУПС	СКАТ 1200Д исп.02	АКБ 7Ач,12В	2		X	
24	149	Здание АБК Новониколаевского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., р.п. Новониколаевск, ул. Советская, 40	АУПС	Прибор приёмно- контрольный Астра 712/4	АКБ 4,5Ач,12В	1		X	
25	150	Здание АБК Киквидзенского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., Киквидзенский район, ст. Преображенская	АУПС	СКАТ 1200Д исп.02	АКБ 7Ач,12В	2		X	
26	151	Здание АБК Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., ст. Алексеевская, ул. Садовая, 2	АУПС	СКАТ 1200Д исп.02	АКБ 7Ач,12В	2		X	
27	152	Подстанция "Урюпинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г. Урюпинск ПС "Урюпинская"	АУПС	Источник бесперебойного питания «Скат- питания 1200 Д» исп. 02	АКБ 24Ач,12В	1		X	
28	154	Подстанция "Новоаннинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г. Новоаннинский ПС "Новоаннинская"	АУПС	Источник вторичного электропитания резервированный серии «Скат 1200Д» исп.02 12В, 2А	АКБ 12Ач,12В	2		X	
29	155	Подстанция "Нехаевская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., ст. Нехаевская ПС "Нехаевская"	АУПС	Источник бесперебойного питания «Скат- питания 1200 Д» исп. 02	АКБ 12Ач,12В	1			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	156	Подстанция "Заводская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Новониколаевский ПС"Заводская"	АУПС	Источник бесперебойного питания «Скат- питания 1200 Д» исп. 02	АКБ 12Ач,12В	1			X
31	158	Здание гаражей (База Алексеевского РЭС ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул.Садовая,2	АУПС	Резервный источник питания РИП-12	АКБ 17Ач,12В	1			X
32	159	Здание АБК Новоаннинского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Новоаннинский, ул.П.Лумумбы,89	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X
33	160	Здание АБК Урюпинского РЭС совместно с гаражами (ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X
34	161	Здание ЦЦР (цеха централизованного ремонта) (база ПО УЭС)	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30/2	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	2			X
35	163	Здание корпуса службы линий на базе ПО УЭС	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30/2	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X
36	164	Здание инженерно- лабораторного корпуса базы ПО УЭС и здание поста охраны	Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская,30/2	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	165	Административное здание Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская, 30	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X
38	166	Здание гаражей, мастерских Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская, 30	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X
39	167	Здание вагончика оперативного персонала на ПС 35/10 кВ "Компрессорная" (ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, ст. Усть-Бузулукская	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X
40	168	Здание дома дежурного персонала на ПС 110 кВ "Рябовская" (ПО УЭС)	Волгоградская обл., Алексеевский р-н, х. Рябовский	АУПС	Источник бесперебойного питания "РИП-12" исп.01	АКБ 17Ач,12В	1			X

 Месов 15.02

**Объем, содержание, периодичность оказания услуг технического обслуживания оборудования
(предельный перечень дополнительного оборудования и материалов)**

№ п/п	Пределный перечень оборудования (материалов) Исполнителя, который может потребоваться для оказания услуг технического обслуживания оборудования			Объекты обслуживания	Периодичность оказания услуг (выполнения работ)
	Обозначение	наименование	Кол-во, шт		
1	C2000-Ethernet	Преобразователь интерфейса	1	Объекты обслуживания согласно Приложению № 1 к Техническому заданию (пункты №№ 1-168)	Выполнение восстановительного ремонта установок и их составных частей в случае выхода из строя (неисправности) оборудования (материалов)
2	АКБ 12В, 12 А/ч	Аккумулятор	1		
3	АКБ 12В, 17 А/ч	Аккумулятор	1		
4	АКБ 12В, 4,5 А/ч	Аккумулятор	1		
5	АКБ 12В, 7 А/ч	Аккумулятор	10		
6	БЗК исп.02	Блок защитный коммутационный	1		
7	Иволга (ПКИ-1)	Сирена	3		
8	ИП-103-5/1	Извещатель тепловой	10		
9	ИП-212-3СУ	Извещатель дымовой	50		
10	ИП-212-41М	Извещатель дымовой	100		
11	ИП-212-45	Извещатель дымовой	100		
12	ИП-212-58 М	Извещатель дымовой	10		
13	ИПДЛ-Д-П/4Р	Извещатель дымовой оптический линейный, двухпозиционный	4		
14	ИПР-1	Извещатель пожарный ручной	5		
15	ИПР-3СУ	Извещатель пожарный ручной	10		
16	ИПР-513-10	Извещатель пожарный ручной	10		
17	КСРВнг(А)-FRLS 2x0,5	Кабель	200		
18	Маяк-12-К	Светозвуковой оповещатель	6		
19	ППК Гранит-5,8,16,24	прибор приёмно-контрольный	4		
20	C2000	Пульт контроля и управления	2		
21	C2000-БИ SMD	Блок индикации	1		

22	C2000M	Пульт контроля и управления	2	
23	Сигнал-20	прибор приёмно-контрольный	1	
24	Сигнал-20П SMD	прибор приёмно-контрольный	1	
25	СКАТ-1200 Д	Блок питания	2	
26	СКАТ-1200 У	Блок питания	2	
27	Табло ВЫХОД 12В	Плоское световое табло	6	

 Аксёв В.В.

Расчет стоимости (Форма)

№ п/п (Номер объекта в соответствии с Приложением № 2.1)	Вид услуг	Ед. изм.	Объем	Стоимость ед., руб. без НДС*	Всего, руб. без НДС	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
I. Услуги технического обслуживания автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов "Аппарата управления «Волгоградэнерго»":						
1	ТО и ППР АУПС Помещения административного здания аппарата управления филиала ПАО "МРСК Юга"-«Волгоградэнерго»	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
2	ТО и ППР АУПТ Помещения серверной административного здания аппарата управления "Волгоградэнерго", к.212	квартал	4		0	сен.19 дек.19 мар.20 июн.20
3	ТО и ППР АСПДЗ (3 установки) Подвала административного здания аппарата управления "Волгоградэнерго"	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
4	ТО и ППР АУПС Административно-бытового корпуса, склад №13 (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
5	ТО и ППР АУПС Механизированного склада тарно-штучных грузов №1 (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
6	ТО и ППР АУПС Склада тарно-штучных материалов №2 (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
7	ТО и ППР АУПС Склада метизов и подвесной арматуры №3, №3а (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
8	ТО и ППР АУПС Склада стройматериалов №4,5,6,7 (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
9	ТО и ППР АУПС Склада лакокрасок №9 (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
10	ТО и ППР АУПС Помещения для хранения и обслуживания автомобилей (склад №11, склад №15, вспомогательное помещение №1 (электрощитовая), гаражный бокс №1, помещение для перемотки кабельно-проводниковой продукции. (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
11	ТО и ППР АУПС Вспомогательного производственного помещения – оздоровительно-бытового корпуса, склад №12, караульное помещение, мастерские, гостиница и др. (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
12	ТО и ППР АУПС Гаража на 2 бокса - гаражный бокс №3, гаражный бокс №4 (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
13	ТО и ППР АУПС Вспомогательного помещения – вспомогательное производственное помещение №3 (архив), помещение для обработки деревянной тары. (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
14	ТО и ППР АУПС Гаража на 5 боксов с аккумуляторной - вспомогательное производственное помещение № 2 (электрощитовая). (Центральный Склад)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
15	ТО и ППР АУПС Участка ЛКС "Волгоградэнерго"	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 1 Приложения № 2.2) – Помещения административного здания аппарата управления филиала ПАО "МРСК Юга"-«Волгоградэнерго"		1			авг.19
Итого в месяц (Июль 2019, Октябрь 2019, Ноябрь 2019, Январь 2020, Февраль 2020, Апрель 2020, Май 2020), руб. без НДС				0		
Итого в месяц (Август 2019), руб. без НДС				0		
Итого в месяц (Сентябрь 2019, Декабрь 2019, Март 2020, Июнь 2020), руб. без НДС				0		
Итого за 12 месяцев, руб. без НДС					0	
II. Услуги технического обслуживания автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов ПО «ПЭС»:						
16	ТО и ППР АУПС Производственной базы СГП ПО ПЭС	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
17	ТО и ППР АУПС Производственной базы ЗГП, здания ЗРУ-6кВ (ПС "Фестивальная")	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
18	ТО и ППР АУПС Производственной базы ЮГП ПО ПЭС, здание ЗРУ-6кВ (ПС "Сарепта-1")	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
19	ТО и ППР АУПС Склада №2 ОМТС на базе "Садовая" (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
20	ТО и ППР АУПС Производственной базы Суровикинского РЭС (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
21	ТО и ППР АУПС Производственной базы Котельниковского РЭС (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
22	ТО и ППР АУПС Производственной базы Октябрьского РЭС (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
23	ТО и ППР АУПС Административно-служебное здание (Административный корпус) (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
24	ТО и ППР АУПС Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
25	ТО и ППР АУПС Здания РММ (ремонтно- механических мастерских) (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
26	ТО и ППР АУПС Здания по регенерации трансформаторного масла (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
27	ТО и ППР АУПС Производственной базы ЦГП, ЗРУ 6кВ (ПС "Советская" 110кВ) (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
28	ТО и ППР АУПС 2-х эт. здания ССДТУ (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
29	ТО и ППР АУПС Здания проходной, буфета (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
30	ТО и ППР АУПС Здания центрального склада ОМТС (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020

31	ТО и ППР АУПС 2-х эт. здания по ремонту трансформаторов (ЦЦР ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
32	ТО и ППР АУПС 2-х эт. здания службы механизации и транспорта (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
33	ТО и ППР АУПС Склада службы механизации и транспорта (СМиТ)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
34	ТО и ППР АУПС Здания склада газа, красок (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
35	ТО и ППР АУПС Здания столярной мастерской (ПО ПЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
36	ТО и ППР АУПТ Помещения серверной ПО ПЭС	квартал	4		0	сен.19 дек.19 мар.20 июн.20
37	ТО и ППР АУПС ЗРУ 6 кВ (ПС "ЗКО-1" 110 кВ) (ПО ПЭС)	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20
38	ТО и ППР АУПС ПС "Вилейская" 110 кВ, здание ЗРУ-6кВ (ПО ПЭС)	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20
39	ТО и ППР АУПС Подстанции "Развилка-2" 110 кВ (ПО ПЭС)	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20
40	ТО и ППР АУПС Подстанции "Спортивная" 110 кВ (ПО ПЭС)	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20
41	ТО и ППР АУПС ОПУ (Подстанция "ТДН" 110 кВ ПО ПЭС)	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20
42	ТО и ППР АУПС ЗРУ 35кВ (Подстанция "ТДН" 110 кВ ПО ПЭС)	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20
43	ТО и ППР АУПС ЗРУ 6кВ (Подстанция "ТДН" 110 кВ ПО ПЭС)	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 2 Приложения № 2.2) –Административно-служебное здание (Административный корпус) (ПО ПЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 3 Приложения № 2.2) –Здание проходной, буфета (ПО ПЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 4 Приложения № 2.2) –2-х эт. здание службы механизации и транспорта (ПО ПЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 5 Приложения № 2.2) –Здание склада газа, красок (ПО ПЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 6 Приложения № 2.2) –Здание столярной мастерской (ПО ПЭС)		1			авг.19
	Итого в месяц (Июль 2019, Октябрь 2019, Январь 2020, Апрель 2020), руб. без НДС			0		
	Итого в месяц (Август 2019), руб. без НДС			0		
	Итого в месяц (Ноябрь 2019, Февраль 2020, Май 2020), руб. без НДС			0		
	Итого в месяц (Сентябрь 2019, Декабрь 2019, Март 2020, Июнь 2020), руб. без НДС			0		
	Итого за 12 месяцев, руб. без НДС				0	
III. Услуги технического обслуживания автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов ПО «ВЭС»:						
44	ТО и ППР АУПС Склада (Городищенский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
45	ТО и ППР АУПС КПП (Городищенский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
46	ТО и ППР АУПС Закрытой стоянки для авто (Городищенский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
47	ТО и ППР АУПС Здания административной базы Городского РЭС (ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
48	ТО и ППР АУПС Здания административной базы (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
49	ТО и ППР АУПС Гаража (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
50	ТО и ППР АУПС Склада (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
51	ТО и ППР АУПС Сварочн.пост ТП-521(Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
52	ТО и ППР АУПС РП-470 (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
53	ТО и ППР АУПС КПП (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
54	ТО и ППР АУПС Административного здания (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
55	ТО и ППР АУПС Гаража (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
56	ТО и ППР АУПС Склада (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
57	ТО и ППР АУПС КПП (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020

58	ТО и ППР АУПС Административного здания (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
59	ТО и ППР АУПС Гаража (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
60	ТО и ППР АУПС сварочного поста (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
61	ТО и ППР АУПС ОПУ ПС "Калач" (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
62	ТО и ППР АУПС Склада (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
63	ТО и ППР АУПС КПП (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
64	ТО и ППР АУПС Административно-служебного здания (корпус"А") (ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
65	ТО и ППР АУПС Административно-служебного здания (корпус"Б") (ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
66	ТО и ППР АУПС Административно-служебного здания (корпус "М") (ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
67	ТО и ППР АУПС Административно-служебного здания (корпус "ОДС") (ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
68	ТО и ППР АУПС Склада, гаражей (ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
69	ТО и ППР АУПС Административно-служебного здания (корпус "Р") (ПО ВЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
70	ТО и ППР АУГПТ Помещения серверной ПО ВЭС	квартал	4		0	сен.19 дек.19 мар.20 июн.20
71	ТО и ППР АУПС Базы ПО ВЭС пос. Горьковский (здание администрации ПБ)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 7 Приложения № 2.2) –КПП (Городищенский РЭС ПО ВЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 8 Приложения № 2.2) –Здание административное базы Городского РЭС (ПО ВЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 9 Приложения № 2.2) –Здание административной базы (Красноармейский РЭС ПО ВЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 10 Приложения № 2.2) –Административное здание (Пархоменский РЭС ПО ВЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 11 Приложения № 2.2) –Административное здание (Калачёвский РЭС ПО ВЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 12 Приложения № 2.2) –Помещение серверной ПО ВЭС		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 13 Приложения № 2.2) –База ПО ВЭС пос. Горьковский (здание администрации ПБ)		1			июл.19
	Итого в месяц (Июль 2019), руб. без НДС			0		
	Итого в месяц (Август 2019), руб. без НДС			0		
	Итого в месяц (Октябрь 2019, Ноябрь 2019, Январь 2020, Февраль 2020, Апрель 2020, Май 2020), руб. без НДС			0		
	Итого в месяц (Сентябрь 2019, Декабрь 2019, Март 2020, Июнь 2020), руб. без НДС			0		
	Итого за 12 месяцев, руб. без НДС				0	
	IV. Услуги технического обслуживания автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов ПО «ЛЭС»:					
72	ТО и ППР АУПС Административно-бытового здания учебного центра ПО «ЛЭС»	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
73	ТО и ППР АУПС АБК новое (3-х этажное) (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
74	ТО и ППР АУПС АБК старое (2-х этажное) (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
75	ТО и ППР АУПС Гостиницы, СЛЭП, СМТО (2-х этажное) (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
76	ТО и ППР АУПС Столярной мастерской (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
77	ТО и ППР АУПС Волжского РЭС, Здравпункта (2-х эт.) (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
78	ТО и ППР АУПС СИЗП (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
79	ТО и ППР АУПС Столовой (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
80	ТО и ППР АУПС ОБК (оздоровительно-бытовой комплекс) 2эт. (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
81	ТО и ППР АУПС Проходной и Нач.охраны (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
82	ТО и ППР АУПС Склада прирельсовый (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
83	ТО и ППР АУПС Блока складов (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
84	ТО и ППР АУПС Склада ЛКМ (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
85	ТО и ППР АУПС Трансформаторной мастерской (База ПО ЛЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
86	ТО и ППР АУГПТ Помещения серверной ПО ЛЭС	квартал	4		0	авг.19 ноя.19 фев.20 май.20

118	ТО и ППР АУПС Административного здания (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
119	ТО и ППР АУПС Здания АСДТУ(ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
120	ТО и ППР АУПС ПО МЭС (Здание СЛЭП)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
121	ТО и ППР АУПС Здания КСК (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
122	ТО и ППР АУПС Здания РПБ (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
123	ТО и ППР АУПС Здания СИЗП (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
124	ТО и ППР АУПС Помещения ОМТС (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
125	ТО и ППР АУПС Здания СМиТ (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
126	ТО и ППР АУПС Здания ЦПР (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
127	ТО и ППР АУПС Центральной проходной (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
128	ТО и ППР АУПС проходной СЛЭП (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
129	ТО и ППР АУПТ Помещения серверной ПО МЭС	квартал	4		0	сен.19 дек.19 мар.20 июн.20
130	ТО и ППР АУПС Административного здания Михайловского РЭС (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
131	ТО и ППР АУПС Подстанции "Михайловская" 110/10 кВ (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
132	ТО и ППР АУПС Подстанции "Себряковская" 110/10 кВ (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
133	ТО и ППР АУПС Подстанции "Иловля" 110/10 кВ (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
134	ТО и ППР АУПС Административного здания Клетского РЭС (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
135	ТО и ППР АУПС Административного здания Кумылженского РЭС (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
136	ТО и ППР АУПС Административного здания Логовского РЭС (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
137	ТО и ППР АУПС Административного здания Серафимовичского РЭС (ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
138	ТО и ППР АУПС Производственного здания "Дом ГПД" Зимняцкого мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
139	ТО и ППР АУПС Здания гаража Зимняцкого мастерского участка (1) (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
140	ТО и ППР АУПС Здания гаража Зимняцкого мастерского участка (2) (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
141	ТО и ППР АУПС Производственного здания "Дом ГПД" Клетско-Почтового мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
142	ТО и ППР АУПС Здания гаража Клетско-Почтового мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
143	ТО и ППР АУПС Производственного здания "Дом ГПД-1" Усть-Хопёрского мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
144	ТО и ППР АУПС Здания гаража Усть-Хопёрского мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
145	ТО и ППР АУПС Производственного здания Чеботарёвского мастерского участка (Серафимовичский РЭС ПО МЭС)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 14 Приложения № 2.2) –Административное здание (ПО МЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 15 Приложения № 2.2) –Здание АСДТУ(ПО МЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 16 Приложения № 2.2) –ПО МЭС (Здание СЛЭП)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 17 Приложения № 2.2) –Здание КСК (ПО МЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 18 Приложения № 2.2) –Помещение серверной ПО МЭС		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 19 Приложения № 2.2) –Административное здание Михайловского РЭС (ПО МЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 20 Приложения № 2.2) –Подстанция "Михайловская" 110/10 кВ (ПО МЭС)		1			июл.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 21 Приложения № 2.2) –Административное здание Клетского РЭС (ПО МЭС)		1			июл.19
Итого в месяц (Июль 2019), руб. без НДС				0		
Итого в месяц (Август 2019, Октябрь 2019, Ноябрь 2019, Январь 2020, Февраль 2020, Апрель 2020, Май 2020), руб. без НДС				0		
Итого в месяц (Сентябрь 2019, Декабрь 2019, Март 2020, Июнь 2020), руб. без НДС				0		
Итого за 12 месяцев, руб. без НДС				0		
VII. Услуги технического обслуживания автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации объектов ПО «УЭС»:						
146	ТО и ППР АУПС ПО УЭС (административное здание)	месяц	12		0	01.07.2019-30.06.2020

147	ТО и ППР АУПТ Помещения серверной (ПО УЭС)	квартал	4		0	нояб.19 окт.19 январ.20 апр.20
148	ТО и ППР АУПС Здания АБК Нехаевского РЭС (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
149	ТО и ППР АУПС Здания АБК Новониколаевского РЭС (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
150	ТО и ППР АУПС Здания АБК Киквидзенского РЭС (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
151	ТО и ППР АУПС Здания АБК Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
152	ТО и ППР АУПС Подстанции "Урюпинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
153	ТО и ППР АУПС Подстанции "Алексеевская-2" 110/10 кВ (ПО УЭС)	квартал	4		0	сен.19 дек.19 мар.20 июн.20
154	ТО и ППР АУПС Подстанции "Новоаннинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
155	ТО и ППР АУПС Подстанции "Нехаевская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	квартал	4		0	сен.19 дек.19 мар.20 июн.20
156	ТО и ППР АУПС Подстанции "Заводская" 110/10 кВ (ПО УЭС)	квартал	4		0	сен.19 дек.19 мар.20 июн.20
157	ТО и ППР АУПС Здания склада (База Алексеевского РЭС) (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
158	ТО и ППР АУПС Зданий гаражей (База Алексеевского РЭС) (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
159	ТО и ППР АУПС Здания АБК Новоаннинского РЭС (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
160	ТО и ППР АУПС Здания АБК Урюпинского РЭС совместно с гаражами (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
161	ТО и ППР АУПС Здания ЦПР (цеха централизованного ремонта) (база ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
162	ТО и ППР АУПС Здания центрального склада (база ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
163	ТО и ППР АУПС Здания корпуса службы линий на базе ПО УЭС	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
164	ТО и ППР АУПС Здания инженерно-лабораторного корпуса базы ПО УЭС и здание поста охраны	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
165	ТО и ППР АУПС Административного здания Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
166	ТО и ППР АУПС Здания гаражей, мастерских Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
167	ТО и ППР АУПС Здания вагончика оперативного персонала на ПС 35/10 кВ "Компрессорная" (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
168	ТО и ППР АУПС Здания дома дежурного персонала на ПС 110 кВ "Рябовская" (ПО УЭС)	месяц	12		0	01.07.2019- 30.06.2020
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 22 Приложения № 2.2) – Помещение серверной ПО УЭС		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 23 Приложения № 2.2) – Здание АБК Нехаевский РЭС (ПО УЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 24 Приложения № 2.2) – Здание АБК Новониколаевского РЭС (ПО УЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 25 Приложения № 2.2) – Здание АБК Киквидзенского РЭС (ПО УЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 26 Приложения № 2.2) – Здание АБК Алексеевского РЭС (ПО УЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 27 Приложения № 2.2) – Подстанция "Урюпинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 28 Приложения № 2.2) – Подстанция "Новоаннинская" 110/10 кВ (ПО УЭС)		1			авг.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 29 Приложения № 2.2) – Подстанция "Нехаевская" 110/10 кВ (ПО УЭС)		1			сен.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 30 Приложения № 2.2) – Подстанция "Заводская" 110/10 кВ (ПО УЭС)		1			сен.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 31 Приложения № 2.2) – Здание гаражей (База Алексеевского РЭС ПО УЭС)		1			сен.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 32 Приложения № 2.2) – Здание АБК Новоаннинского РЭС (ПО УЭС)		1			сен.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 33 Приложения № 2.2) – Здание АБК Урюпинского РЭС совместно с гаражами (ПО УЭС)		1			сен.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 34 Приложения № 2.2) – Здание ЦПР (цеха централизованного ремонта) (база ПО УЭС)		1			сен.19
	Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 35 Приложения № 2.2) – Здание корпуса службы линий на базе ПО УЭС		1			сен.19

Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 36 Приложения № 2.2) – Здание инженерно-лабораторного корпуса базы ПО УЭС и здание поста охраны	1		сен.19
Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 37 Приложения № 2.2) – Административное здание Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	1		сен.19
Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 38 Приложения № 2.2) – Здание гаражей, мастерских Усть-Бузулукского участка Алексеевского РЭС (ПО УЭС)	1		сен.19
Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 39 Приложения № 2.2) – Здание вагончика оперативного персонала на ПС 35/10 кВ "Компрессорная" (ПО УЭС)	1		сен.19
Замена/ремонт оборудования (материалов) объекта (пункт № 40 Приложения № 2.2) – Здание дома дежурного персонала на ПС 110 кВ "Рябовская" (ПО УЭС)	1		сен.19
Итого в месяц (Июль 2019, Октябрь 2019, Январь 2020, Апрель 2020), руб. без НДС		0	
Итого в месяц (Август 2019), руб. без НДС		0	
Итого в месяц (Сентябрь 2019), руб. без НДС		0	
Итого в месяц (Ноябрь 2019, Февраль 2020, Май 2020), руб. без НДС		0	
Итого в месяц (Декабрь 2019, Март 2020, Июнь 2020), руб. без НДС		0	
Итого за 12 месяцев, руб. без НДС		0	
ВСЕГО за 12 месяцев, руб. без НДС		0	
Кроме того НДС 20 %		0	
ВСЕГО за 12 месяцев, руб. с НДС		0	

*По пунктам № №1-168, Стоимость включает в себя возможные расходы Исполнителя на поставку оборудования (материалов) и выполнение текущего и восстановительного ремонта установок и их составных частей в случае выхода из строя (неисправности) оборудования (материалов), согласно Приложения № 2.3. настоящего договора.

Начальник УКиТАСУ



В.Н. Восков

