

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры
по выбору победителя на право заключения с филиалом ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
договора на поставку трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ

1. Номенклатура и объем поставки:

№ п.п.	Наименование продукции (полные технические характеристики, комплектация, предпочтительные типы, марки или аналоги)	Ед. изм.	Количество
1	Трансформатор тока ТВК-10-300/5-0,5/10P-10BA/15BA УХЛ3	шт	2,000
2	Трансформатор тока ТВЛМ-10-200/5-0,5S/10P-10BA/15BA У3	шт	2,000
3	Трансформатор тока ТВЛМ-10-600/5-0,5S/10P/10P-10BA/15BA/15BA У3	шт	2,000
4	Трансформатор тока ТЛМ-10-50/5-0,5S/10P-10BA/15BA У3	шт	2,000
5	Трансформатор тока ТПЛ-10-150/5-0,5S/10P-10BA/15BA У3	шт	4,000
6	Трансформатор тока ТПЛ-10-200/5-0,5S/10P-10BA/15BA У3	шт	4,000
7	Трансформатор тока ТПЛ-10-200/5-0,5S/10P/10P-10BA/15BA/15BA У3	шт	2,000
8	Трансформатор тока ТПЛ-10-400/5-0,5S/10P/10P-10BA/15BA/15BA У3	шт	2,000
9	Трансформатор тока ТПЛ-10-75/5-0,5S/10P/10P-10BA/15BA/15BA У3	шт	4,000
10	Трансформатор тока ТПЛ-10М-200/5-0,5/10P-10BA/15BA У2	шт	2,000

2. Начальная (максимальная) цена договора: 995 778,48 руб. с НДС,

3. Технические требования.

4. Наименование параметра	Требуемое значение
Нормативный документ для изготовления	ГОСТ 7746-2001
Номинальное напряжение, кВ	6, 10, 15, 20, 35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12; 17,5, 24; 40,5
Номинальный первичный ток, А	100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000
Номинальный вторичный ток, А	5
Частота, Гц	50
Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более	10
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее	10-20
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 с рабочим диапазоном температур, °С	от +40 до -60
Межповерочный интервал, не менее, лет	8
Срок службы, не менее, лет	30

3.1. Маркировка должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.

3.2. Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

3.3. Каждый трансформатор тока должен иметь паспорт.

3.4. Трансформаторы тока должны быть включены в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующий сертификат соответствия и отметку о проведении первичной/заводской поверки.

3.5. Срок действия поверки не должен превышать (на момент закупки) 6 месяцев.

3.6. Трансформаторы на напряжение 6-20 кВ должны иметь литую изоляцию;

3.7. Трансформаторы тока должны быть рассчитаны на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, но не менее 30 лет.

4. Общие требования.

4.1. Продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

4.2. Участник предоставляет в составе конкурсной заявки копии заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» на все предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие аттестации. Наличие положительных заключений аттестационной комиссии ПАО «Россети», действительных на дату подачи заявки, приветствуется, и используется для расчета количества дополнительных баллов, которые могут быть присвоены заявке участника при оценке предложений участников.

– При предложении в конкурсной заявке, поставки оборудования и материалов, не аттестованных в ПАО «Россети», участником, предоставляется полный пакет документов для возможности рассмотрения документации и принятия решения в рамках работы комиссии ПАО «МРСК Юга» по допуску оборудования, материалов и систем.

– Объем документов, представляемых участником, определен «Перечнем документов, представляемых Заявителем для проведения Аттестации и декларирования» являющегося приложением 6 к «Порядку проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ОАО Россети», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

– Перечень оборудования, материалов и систем подлежащий к рассмотрению комиссией ПАО «МРСК Юга» по допуску оборудования определен Приложениями 1 и 2 «Порядка проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ОАО Россети», размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4.3. Участник должен принять во внимание, что ссылки на конкретный тип продукции производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер и указывают на требуемые технические характеристики продукции. Участник может предложить в своей Заявке эквивалент заказываемой продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании, в случаях, если замены прямо не запрещены в спецификации и требованиях к закупаемой продукции.

4.4. Срок изготовления продукции должен быть не более года от момента поставки. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, являться серийной моделью, отражающей все последние модификации и не снятой с производства производителем на момент поставки.

4.5. У Участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ПАО «МРСК Юга» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензий, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ПАО «МРСК Юга»).

4.6. При экспертизе конкурсных заявок (подведении итогов конкурсной процедуры) Конкурсной комиссией рассматриваются предложения участников только при полном объеме требований к самой конкурсной заявке.

4.7. Договоры по итогам торгово-закупочной процедуры заключаются между филиалами Заказчика и Победителем на основании Протокола о выборе Победителя в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

4.8. Необходимость применения преференциальных поправок при проведении закупочной процедуры согласно данному техническому заданию отсутствует.

5. Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.

5.1. По всем типам продукции Поставщик должен иметь полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции оборудования (подтверждается письмом Участника).

5.2. Обязательным условием является предоставление в составе конкурсной заявки:

5.2.1 Копии документов, подтверждающих дилерские (торговые) полномочия завода – изготовителя товара (дилерские сертификаты, дилерские договоры, соглашения), выданные заводом – изготовителем или официальным представителем (дистрибьютором) завода-изготовителя (указанные документы предоставляются в случае, если Участник не является заводом – изготовителем) или письмо, подтверждающее полномочия участника на реализацию товаров, относящихся к предмету закупки, выданные претенденту, не являющемуся изготовителем товара либо дилером. Письмо должно содержать: наименование претендента, через которого предполагается осуществить поставку, объем поставки (с указанием наименования и количества товара), срок поставки товара, оригинальную печать изготовителя и подпись уполномоченного лица с расшифровкой фамилии, и должности, номер телефона;

5.2.2 Российские сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ, с приложением данных ТУ) и безопасности;

5.2.3 Полные характеристики предлагаемого оборудования (схемы, чертежи, паспорта, опросные листы и т.д.).

5.3. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе с конкурсной документацией.

6 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

6.1 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях её изготовителя.

6.2 Поставляемая продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объем, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем.

6.3 Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

6.4 Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке определяются в соответствии с проектом договора в составе конкурсной документации.

6.5 Транспортные расходы включены в стоимость продукции.

7 Требования к надежности продукции.

7.1 Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее установленного заводом изготовителем.

7.2 Продукция по качеству должна соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, пожарные сертификаты, если продукция подлежит сертификации, паспорта на каждую партию продукции.

7.3 Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия). Исполнение для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

8 Гарантийные обязательства.

8.1 Гарантия на трансформаторы тока должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

8.2 Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

8.3 В случае повреждения оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9 Сроки поставки.

9.1 Поставка продукции, входящей в предмет Договора, осуществляется по графику на основании поданных заявок Заказчика.

9.2 Период и адреса поставки в соответствии с приложением №3 к заявке на проведение регламентированных процедур закупки материалов и оборудования.

9.3 Период действия договора поставки – с момента заключения и по март 2020 года в части подачи Заявок и до полного исполнения своих обязательств Сторонами в части поставки и оплаты Товара.

10 Сроки оплаты.

10.1 Условия оплаты: в течение 30 дней с момента поставки в полном объеме, указанном в заявке на поставку продукции

11 Правила приемки продукции.

11.1 Приемка продукции Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.07.1965 г. № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями и дополнениями) в части, не противоречащей условиям договора.

11.2 В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник департамента
логистики и материально-технического
обеспечения



Д.В. Соболев

График поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции	ЕИ	Количество	Адрес доставки	Срок поставки
1	Трансформатор тока ТВК-10-300/5-0,5/10Р-10ВА/15ВА УХЛ3	шт	2,000	РЭ ПО ВЭС Ремонт и эксплуатация, 347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянский, Вокзальная, дом № 74	не более 30 календарных дней с момента получения заявки
2	Трансформатор тока ТЛМ-10-50/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА У3	шт	2,000		
3	Трансформатор тока ТПЛ-10М-200/5-0,5/10Р-10ВА/15ВА У2	шт	2,000		
4	Трансформатор тока ТПЛ-10-150/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА У3	шт	4,000	РЭ ПО СВЭС Ремонт и эксплуатация, 347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26	Поставщиком
5	Трансформатор тока ТПЛ-10-200/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА У3	шт	2,000		
6	Трансформатор тока ТПЛ-10-75/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА/15ВА У3	шт	4,000		
7	Трансформатор тока ТВЛМ-10-200/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА У3	шт	2,000	РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский район, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога	
8	Трансформатор тока ТВЛМ-10-600/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА/15ВА У3	шт	2,000		
9	Трансформатор тока ТПЛ-10-200/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА У3	шт	2,000		
10	Трансформатор тока ТПЛ-10-200/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА/15ВА У3	шт	2,000		
11	Трансформатор тока ТПЛ-10-400/5-0,5S/10Р-10ВА/15ВА/15ВА У3	шт	2,000		

Начальник департамента
логистики и материально-технического обеспечения



Д.В. Соболев