



1	Тип трансформатора	ТМ
2	Номинальная мощность	630
3	Напряжение обмотки ВН, кВ	6
4	Напряжение обмотки НН, кВ	0,23
5	Схема и группа соединения	Yн/Д-11
6	Виды и пределы регулирования напряжения ВН	ПБВ +/-2x2,5% (5 ступеней)
7	Потери холостого хода, кВА	В пределах нормативных документов для каждой мощности
8	Ток холостого хода, %	1,7
9	Потери короткого замыкания, Вт	6550
10	Напряжение короткого замыкания, %	5,5
11	Масса (полная), кг	1820
12	Номинальная частота, Гц	50
13	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
14	Катки, шт	2

					ОПС 0009.37.000 ЭС		
					Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ 630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ 630/6/0,23 со схемой соединений Y/Δ-11". "Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/Δ-11"		
Изм. Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП	А.В. Барков				Рабочая документация		
Разработал	А.Н. Ткачук						
Нач. отдела	Е.Н. Михайлова				ОЛ ТСН-2-6 ПС Трусовская		
Н. контроль	Г.В. Хлыстова			21.03.16			
					Стадия	Лист	Листов
					РД	1	1
					филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"		