





1	Тип трансформатора	ТМ
2	Номинальная мощность	630
3	Напряжение обмотки ВН, кВ	6
4	Напряжение обмотки НН, кВ	0,23
5	Схема и группа соединения	Yн/Д-11
6	Виды и пределы регулирования напряжения ВН	ПБВ +/-2x2,5% (5 ступеней)
7	Потери холостого хода, кВА	В пределах нормативных документов для каждой мощности
8	Ток холостого хода, %	1,7
9	Потери короткого замыкания, Вт	6550
10	Напряжение короткого замыкания, %	5,5
11	Масса (полная), кг	1820
12	Номинальная частота, Гц	50
13	Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ2
14	Катки, шт	2

					ОПС 0009.37.000 ЭС		
					Реконструкция ПС 110/35/6 Лесная-Новая с заменой трансформатора ТМ 630/6/0,23 ДК-4-6 со схемой соединений Y/Y-0 на трансформатор ТМ 630/6/0,23 со схемой соединений Y/Δ-11".		
					"Реконструкция ПС 35/6 Трусовская с заменой ТДК-1-6, ТДК-2-6 трансформаторов со схемой соединений Y/Y-0 на трансформаторы со схемой соединений Y/Δ-11"		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
ГИП		А.В. Барков				Стадия	Лист
Разработал		А.Н. Ткачук				РД	1
Нач. отдела		Е.Н. Михайлова					1
Н. контроль		Г.В. Хлыстова			21.03.16	ОЛ ТСН-4-6 ПС Лесная-Новая	
						филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"	