


Ведомость объемов работ

на выполнение работ по ремонту силового трансформатора Т-1 ПС 35 кВ Стекловолоконно
типа ТДН-15000/35/6 для нужд филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в 2019 году

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, регулируемые под нагрузкой, без смены обмотки, мощность 15000 кВА	шт.	1
2	Замена плоских кранов (шиберов)	шт.	7
3	Сушка и очистка трансформаторного масла	т	15
4	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой	10 м ²	13
5	Замена маслоуказателя	шт.	1
6	Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РНТ-13/35: 1 группа сложности	шт.	1
7	Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-110/630; РС-4-110/630: 2 группа сложности	шт.	1
8	Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности (замена селикагеля)	шт.	1
9	Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков до 1200 мм, однорядный радиатор: 1 группа сложности	радиатор	7
10	Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000 кВА	шт.	1

Начальник Городского РЭС



В.А. Сергиенко